

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 8(8553) 26-70-11, 26-70-02

Предписание № 89/1/59

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

« 16 » апреля 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24" Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА РТ (ИНН 1644024250, ОГРН 1021601629488)

И.о. директора Шамгунова Рамзия Рашатовна

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного (заместителя главного) государственного инспектора – заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району майора внутренней службы Хусаинова Р.И. по пожарному надзору №89 от " 1 " апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч. 00 мин. "13" апреля 2021 г. по 11 ч 00 мин. "13" апреля 2021г., с 13 ч. 00 мин. "16" апреля 2021 г. по 14 ч 00 мин. "16" апреля 2021г. проведена плановая/выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Бибиковым Александром Николаевичем в отношении МБОУ "СОШ №24" расположенного по адресу: 423455, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 136.

совместно с и.о. директора Шамгуновой Рамзией Рашатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается размещение на эвакуационных путях различных предметов препятствующих безопасной эвакуации через эвакуационные выходы из помещений здания.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 27, подпункт «б».	12.04.2022	
2	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях чердака.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской	12.04.2022	

		Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1,А.3,А.4 приложения А, таблица А.3.		
3	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 54.	12.04.2022	
4	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние указанных средств. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не соблюдались проектные решения и (или) специальные технические условия (автоматическая пожарная сигнализация частично не рабочая, эксплуатируется более 10 лет, требуется замена, неисправна система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	12.04.2022	
5	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	Статья 46, Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт. 7.16 СП 4.13130.2013	12.04.2022	
6	Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 409.	12.04.2022	

	специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание.			
7	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22.	12.04.2022	
8	Приспособления для самозакрывания дверей выхода на лестничную клетку в неисправном состоянии или демонтированы.	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г., статья 4, часть 3,4, СП 1.13130.2020, пункт 4.4.6.	12.04.2022	
9	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 30.	12.04.2022	
10	Деревянные конструкции чердачных помещениях не обработаны огнезащитным составом.	Статья 4 часть 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 1.8 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.5	12.04.2022	
11	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп.Б, п. 17 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	12.04.2022	
12	Выход на чердак не	статья 46, Федеральный закон от	12.04.2022	

	оборудован через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.	27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; статья 4 Федерального закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6 СП 4.13130.2013		
13	Используются подвальные помещения для организации мастерских, а также для хранения мебели, горючих предметов, вещества и материалов.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 16 п.п. а),б).	12.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



А.Н.Бибииков

М.Л.П. <>

" 16 " апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

и.о. директора Шамгуновой Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

" 16 " апреля 2021 г.