

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат
(место составления акта)

" 26 " марта 20 19 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 62

По адресу/адресам: г. Нурлат, ул. Верхненурлатская, д.30, Нурлатский район,
Республика Татарстан.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 62 от 04.03.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
общеобразовательная школа № 5» г. Нурлат Республики Татарстан
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 26 " марта 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Продолжительность 02 часа 00 минут

" " 20 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность 02 часа 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01 день/02 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Махмутова З.М. 07.03.2019 года 10 час 50 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Талипов Альмарис Ниязович, старший инспектор
межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Махмутова Зульфия Мунировна, директор
МБОУ «Начальной общеобразовательной школы № 5» г. Нурлат Республики Татарстан
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты предписания МОНД № 44/1/41 от 20.03.2018 г., а именно: п.п.3,7,8,9,10,11,13,14.

1. Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке;

Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12);

2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения: склад в школе, склад № 1 и № 2 обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Требование п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

3. В спортивном зале в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания;

- В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; п.12.25. НПБ-88-2001);

- В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (Требование п.13.3.13 СП 5.131.30.2009);

4. Система внутреннего противопожарного водоснабжения (трубопровод, предназначенный для подачи воды на пожаротушения) выполнен из полипропиленовой трубы;

Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме отдельной сети противопожарного водоснабжения. (Требование ст. 1, ст.6, ст.88, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; п. 10.1 Примечание 1 СНиП 2.04.01-85*);

В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1. Автономную

систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки) следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных). (Требование п.7.1.3 СП 30.13330.2012);

5. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;

- Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

6. Складские помещения (кладовые) отдельно стоящие возле котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

-Перечень общественных зданий и помещений, для которых должна быть предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация или автоматическая установка пожаротушения следует принимать в соответствии с НПБ 110-99;

- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в таблице 1-4, Таблица 3 п.п. 4.5 НПБ 110-99 Категорий В2 - В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 4.2, 4.3) при их размещении в надземных этажах; (Требования ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3.52 СНиП 2.08.02-89*, п. 1.13. НПБ 110-99; АЗ п.п. 5.2 СП 5.13130.2009);

7. Отсутствует закреплённая стальная стремянка для выхода на кровлю в здании школы, над спортивным залом и над переходом между школой и спортивным залом.

- Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объёмно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъёма персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование п. 8.1, п.п 2 СНиП 21-01-97*);

- На чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6х0,8 метра. (Требование п. 7.5 СП 4.13130.2013);

8. В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 62/1/35 от 26.03.2019 года, протокол об административном правонарушении № 336-2019-0046 от 26.03.2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



А. Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Махмутова Зульфия Мунировна, директор МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 5» г. Нурлат Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 26 " марта 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку