

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения
органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 98/1/42

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица ГБОУ «Верхнечелнинская школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя,

Директору Карамову Рафаилу Касимовичу

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору N 98 от 29.05.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-
ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"04" июня 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"05" июня 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гарифуллиным Рвста-
мом Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государ-
ственных инспекторов) по пожарному надзору,

ГДОУ «Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ОВЗ» расположенного по адресу: Респуб-
лика Татарстан, Нижнекамский район, с. Верхние Челны, ул. Молодежная, д. 5

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного само-
управления)

совместно с директором ГБОУ «Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ОВЗ» Карамо-
вым Рафаилем Касимовичем, заместителем директора по АХЧ ГБОУ «Верхнечелнинская школа-
интернат для детей с ОВЗ» Киямутдиновым Ренатом Имамутдиновичем, связь с представителями
осуществлялась с помощью мобильного приложения WhatsApp

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной без- опасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок уstra- нения наруше- ния обяза- тельных тре- бований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указывает- ся только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным	п. 2 Правил противопожарного режи- ма в РФ: В отношении каждого объ- екта защиты (за исключением инди-	01.08.2020г.	

<p>разделом XVIII Правилами противопожарного режима в РФ (не отражены вопросы по допустимому (предельному) количеству людей</p>	<p>видуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаро-взрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.</p> <p>п/п «д» п. 461 Правил противопожарного режима в РФ: В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>	
---	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Р.Х. Гарифуллин
(по пожарному надзору)

« 05 » июня 2020 г.



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 05 » июня 2020 г.

Директор ГБОУ «Верхнечелнинская
школа-интернат для детей с ОВЗ»
Карамов Р.К.

(должность, фамилия, инициалы)