

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ОНД по Альметьевскому муниципальному району
РТ г. Альметьевск ул. Аминова 5 тел: 22-18-22, 22-19-88
www.ondalmet@yandex.ru

Акт № 12/8

по результатам рассмотрения заявления

«2» апреля 2014 года

г. Альметьевск
(город, село, поселок)

11 ч. 00 мин.

Инспектор ОНД по Альметьевскому муниципальному району

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

майор внутренней службы Юсупов Камил Нуруллаевич

в период с 9 ч. 15 мин. «2» апреля 2014г. по 10 ч. 55 мин. «2» апреля 2014г.
Проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кульшариповская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п. расположенного по адресу: 423401, Республика Татарстан, Альметьевский р-он, с.Кульшарипово, ул.Тукая, д.54а.

при обследовании совместно с директором МБОУ «Кульшариповская СОШ» Ибрафиловой Г.Т.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

двух этажное здание предназначенное для образовательной деятельности

(функциональное назначение объекта, зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в

помещения электрифицированы, вентиляция естественная, отопление водяное

плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

от местной котельной, все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней

огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п.п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушения норм и правил противопожарного режима не выявлены	

С актом обследования ознакомлен:

Директор МБОУ «Кульшариповская СОШ»
Исрафилова Г.Т.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 2 » апреля 2014 года

v  _____
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБОУ «Кульшариповская СОШ»
Исрафилова Г.Т.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

v  _____
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект лицензирования соответствует требованиям нормам и правилам противопожарного режима

Обследование проводил:

Инспектор отдела надзорной деятельности
по Альметьевскому муниципальному району
майор внутренней службы Юсупов К.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 2 » апреля 2014 года

