

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МИННИБАЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул. Ф.Карими, д.33а, с. Миннибаево,
Альметьевский район, Республика Татарстан, 423423

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ “МИҢЛЕБАЙ УРТА
ГОМУМИ БЕЛЕМ МӨКТӘБЕ”
Ф.Карими ур., 33нче а йорт, Миңлебай авылы,
Әлмәт районы, Татарстан Республикасы, 423423

Тел: (8553) 31-25-29, факс (8553) 31-25-29, e-mail: Minnibaevo.Alm@tatar.ru , сайт: <https://edu.tatar.ru/almet/minnibaevo/sch>
ИНН /КПП 1644021837/164401001

13.09.2024г № 41

Заместителю начальника отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан(заместитель главного
Государственного инспектора по
Альметьевскому муниципальному району
Республике Татарстан по пожарному надзору
Низамову Р.Н.
директора МБОУ «Миннибаевская СОШ»
Фахртдиновой Л.М.

В ответ на Ваше предписание № 2407/314-16/243 ПВПР от 16 июля 2024 года, об
устранении нарушений обязательных требований.

В результате рассмотрения предписания приняты меры по устранению нарушений.

- 1.Организован ремонт технического обслуживания и эксплуатация средств пожарной безопасности(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
- 2.В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений ,защищаемых установками противопожарной защиты.
- 3.Проведен испытание пожарных лестниц(протокол испытания пожарных лестниц от 19 августа 2024 г. Альметьевским отделением Татарстанского Республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное Пожарное общество».).

Директор школы:



Фахртдинова Л.М./