

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» июля 2024 г., 16240061000211234323

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«16» июля 2024 г., № 2407/314-16/243/ПВПР**

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Юнуса Аминова 5, 88553267002, 88553267021,  
88553267020, e-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 16 » июля 2024 г., учетный номер 16240061000211234323.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Татарстан, р-н Альметьевский, с Миннибаево, ул Ф.Карими, Здание 33А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИННИБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 423423, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, СЕЛО  
МИННИБАЕВО, Ф.КАРИМИ УЛИЦА, 33А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  
**Срок устранения нарушения:**  
02.12.2024
2. В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений).  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 10 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.  
**Срок устранения нарушения:**  
02.12.2024

3. Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Испытания проводятся организацией, имеющей обученный персонал, аттестационное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок) (статья 6, часть 3 статья 4 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**


Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

02.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (заместитель главного государственного инспектора по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) Низамов Радик Насихович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (заместитель главного государственного инспектора по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) Низамов Радик Насихович, e-mail: radik.nizamov@16.mchs.gov.ru, телефон: +78553267035

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «26» 07 2024 г.

*Э.М. Та.и. Садрисаидов*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Юнуса Аминова 5, тел. 88553267002, 88553267021,  
88553267020, e-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Учетная карточка консультирования  
от « 16 » июля 2024 г. № 2407/314-16/151/КОНС

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИННИБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 423423, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, СЕЛО  
МИННИБАЕВО, Ф.КАРИМИ УЛИЦА, 33А

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Форма проведения консультирования:

В рамках профилактического визита

(по телефону, видео-конференции-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия)

4. Ф.И.О консультируемого:


Фахртдинова Лайсан Марсовна

5. Содержание консультирования:

Консультация проведена в ходе проведения профилактического визита по следующим вопросам: организация и осуществление Федерального государственного пожарного надзора (Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»), порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий (Федеральный закон от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), а также контрольных (надзорных) мероприятий в области пожарной безопасности, соблюдение обязательных требований в области пожарной безопасности на объектах защиты (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и нормативные документы по пожарной безопасности).

(перечень вопросов консультирования)

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (заместитель главного государственного инспектора по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) Низамов Р.Н.



(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего консультирование)

подпись