

1	2	Вид нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	3	4	5	Отметка (подпись) о выполнении (указываю стся только в выполнен ние)
1.	Привести в исправное состояние здания	хозяйственного блока	автоматической пожарной сигнализации	ППП п. 61	01.12.2015г.		
2.	л-лок выхода в чердачное помещение	выполнить	сертифицированным (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), СНиП 21-01-97* п.8.4		01.12.2015г.		
3.	пожарные шкафы	выполнить из	ППП п. 57	01.12.2015г.			
4.	Вывести на наружных стенах здания	указатели месторасположения и направления движения к пожарным гидрантам.	ППП п. 55	01.12.2015г.			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации обязанности по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятидневный срок вправе обжаловать настоящее постановление в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД по г. Казань

УНД ГЧС России по РТ
Темирбулатов Р. Р.
(должность, фамилия, инициалы инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получить:

« 8 » (подпись)
2014 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по городу Казани (Авиастроительный район)
ул. Челюскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037, (843) 571-60-13

Предписание № 195/ 1 /76

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угроз возникновения пожара

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 присмотра и оздоровления»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору № 195

(наименование органа ТПН)

от "27" августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 00 мин. до 20 ч 14 т. 09

проведена проверка

главным специалистом отдела надзорной деятельности по г. Казани УНД ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы

Темирбулатовым Р. Р.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 присмотра и оздоровления», г. Казань, Лядова, 3

проведенного (их) проверки, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Захаровой Т. М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: