

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,
(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани (Авиастроительный район)
ул. Челюскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037,
(843) 223-95-52, 223-95-54, e-mail:ogpn-aviastroi@mail.ru

Предписание № 108/1/54

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №141 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Казани по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухаметдинова Р.Ш. №108 от 28 октября 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час.00 мин. до 13 час.00 мин. «05» ноября 2019 г., с 15 час.00 мин. до 17 час.00 мин. «08» ноября 2019 г. проведена **плановая, выездная** проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Латыповым Тимуром Рустамовичем МАДОУ «Детский сад №141 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани по адресу: г. Казань, ул. Максимова, 7А, совместно с заведующей Фасхутдиновой Р.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Речевая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	до 01.11.2020г	
2	На дверях, ведущих из групповых помещений на лестничные клетки, отсутствуют	Ст. 4.6 ФЗ №123-ФЗ, СНиП 21-01-97* п.6.18 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	до 01.11.2020г	

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	устройства для самозакрывания			
3	Из помещения музыкального зала эвакуационные выходы не обозначены знаками пожарной безопасности таб. «Выход».	п. 33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	до 01.11.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Авиастроительному району
г. Казани «Северный»
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
Латышов Т.Р.


(подпись)



«8» // 2019г.

Предписание для исполнения получил (а): заведующая МАДОУ «Детский сад №141 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани Фасхутдинова Р.А.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
«8» // 2019г.

«*» - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору