

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,
(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани (Авиастроительный район)
ул. Челоскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037,
(843) 223-95-54, e-mail:ogpn-aviastroi@mail.ru

Предписание № 124/1/63

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №353 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Казани по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухаметдинова Р.Ш. №124 от 22 ноября 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. «02» декабря 2019 г., с 09 час.00 мин. до 10 час.00 мин. «06» декабря 2019 г. проведена **плановая, выездная** проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Латыповым Тимуром Рустамовичем МАДОУ «Детский сад №353 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани по адресам: г. Казань, ул. Деметьева, 1А, совместно с заведующей Рябовой И.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Двери в прачечной и гладильной выполнены противопожарными не	Ст. 4.6.88 ФЗ №123-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 7.4, СП 4.13130.2013 п.5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 шишбелюки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	до 01.12.2020г	
2	Двери, ведущие из групп на лестничные клетки, оборудованы устройствами для самозакрывания. не	Ст. 4.6 ФЗ №123-ФЗ, СНиП 21-01-97* п.6.18, СП 1.13130.2009 п.4.2.7. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. п. 62 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии	до 01.12.2020г	
3	Не проведены	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением		

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
	эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше здания оформлением протоколов испытаний	правительства № 390 от 25.04.2012г. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	до 01.12.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Авиастроительному району
г. Казани «Северный»
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
Латыпов Т.Р.

«6» 12 2019г.


(подпись)



Предписание для исполнения получил (а): заведующая МАДОУ «Детский сад №353 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани Рябова И.А.
(должность, фамилия, инициалы)

✓
(подпись)
«6» 12 2019г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору