

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,  
(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Казани (Авиастроительный район)  
ул. Челюскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037,  
(843) 223-95-52, 223-95-54, e-mail:ogpn-aviastroi@mail.ru

Предписание № 106/1/53

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Казани по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухаметдинова Р.Ш. №106 от 28 октября 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час.00 мин. до 11 час.00 мин. «05» ноября 2019 г., с 13 час.00 мин. до 15 час.00 мин. «08» ноября 2019 г. проведена **плановая, выездная** проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Латыповым Тимуром Рустамовичем МАДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани по адресам: г. Казань, ул. Лукина, 5А, ул. Копылова, 8, совместно с И.о. заведующей Поповой А.С., заместителем заведующей по АХЧ Пестовой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препиния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
Здание по ул. Лукина, 5А				
1	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	Ст.107 ФЗ №123-ФЗ Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.	до 01.11.2020г	
Здание по ул. Копылова, 8				
2	На 1,2 этажах отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией, ведущие из коридоров	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г. На объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	до 01.11.2020г	

№ Преприказа	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	лестничные клетки безопасности таб. «Выход».			
3	На 1 этаже в коридоре и фойе для отделки стен применены горючие материалы (пластиковые панели).	Ст.4,6 ФЗ №123-ФЗ, СНиП 21-01-97* п.6.25*6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:  Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;	до 01.11.2020г	
4	В помещении прачечной в окне выдачи не установлены противопожарные двери	Ст. 4,6 ФЗ №123-ФЗ, СНиП 21-01-97* п.7.4, Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.  СП 4.13130.2013 п.5.2.6.Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	до 01.11.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требования пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Авиастроительному району  
г. Казани «Северный»  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан  
Латыпов Т.Р.

«8»    2019г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а): заведующая МАДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани Салмина Л.С.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«8»    2019г.

«\*» - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору