

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,  
(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Казани (Авиастроительный район)  
ул. Челюскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037,  
(843) 571-60-14, ф. (843) 571-60-23, e-mail:ogpn-aviastroi@mail.ru

Предписание № 97/1/39

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №368  
комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Казани по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Данилова Р.В. №97 от 23 октября 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. «02» ноября 2018 г., с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. «07» ноября 2018 г. проведена **плановая, выездная** проверка старшим инспектором ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Латыповым Тимуром Рустамовичем МАДОУ «Детский сад №368 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани по адресу: г. Казань, ул. Академика Павлова, 11А совместно с заведующей Ефремовой О.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препри сан ия | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------|--|--|---|--|
| 1               | 2  | 3  | 4   | 5  |
| 1               | Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением протоколов испытаний.           | п.24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012г. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. | до 01.11.2019   |  |
| 2               | На 2-ом этаже из помещения 7-ой группы эвакуационный   | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. п. 33, п.43 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям  | до 01.11.2019   |  |

| № Преподания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                       | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение)) |
|--------------|--|--|---|--|
|              | выход не обозначен знаком пожарной безопасности «Выход».   | эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.   |   |  |
| 3            | Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах  | ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, СНиП 21-01-97* п.6.18 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.   | до 01.11.2019   |  |
| 4            | Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (на 2-ом этаже в 6-ой и 10-ой группах).   | ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | до 01.11.2019   |  |
| 5            | На кухне в помещении продовольственного склада, помещении передевалки отсутствуют автоматические дымовые пожарные извещатели                           | Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4, СП 5.13130.2009 п.13.3, приложение А, таб. А3   | до 01.11.2019   |  |
| 6            | В спортивном и музыкальном залах, в бассейне, в 3-ей и 2-ой группах (1 этаж) эвакуационные выходы не обозначены знаками пожарной безопасности «Выход». | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. п. 33, п.43 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. | до 01.11.2019   |  |
| 7            | Складское помещение на 1-ом этаже не выделено противопожарной дверью   | ФЗ № 123-ФЗ ст.4, СНиП 21-01-97* п. 5.14 таб.1, таб.2, п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.  | до 01.11.2019   |  |
| 8            | В складском помещении на 1 этаже светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников         | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. п. 42 (в) Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника   | до 01.11.2019   |  |

| № документа | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения        | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнене) |
|-------------|---|---|---|---|
| 9           | На путях эвакуации в коридоре, ведущего из бассейна, для отделки стен применены горючие материалы (пластиковые панели). | ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, СНиП 21-01-97* п.6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, в общих коридорах. | до 01.11.2019   |   |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан  
Латыпов Т.Р.

«7» 11 2018г.

  
(подпись)



Предписание для исполнения получил (а):  
заведующая МАДОУ «Детский сад №368 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани Ефремова О.М.  
(должность, фамилия, инициалы)

✓  
(подпись)

«7» 11 2018г.