

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности г. Казани
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
(Авиастроительный район)
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 51, 420037, (843) 571-60-13; 571-60-14

Предписание N 260/1/113

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №368 комбинированного вида» ИНН 1661004239

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 260 от 21.11.2014 года заместителя главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД г. Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Григорьева Н.И., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03 декабря 2014 года с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая проверка государственным инспектором ОНД по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Мингазовым Робертом Ринатовичем в МДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ак. Павлова, д.11 А.

совместно с Заведующей детским садом № 368 Ефремовой О.М., заведующей по АХР детского сада № 368 Галиевой Н.В.

В соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4

1.	На здании детского сада № 368 нет указателей движения к пожарным гидрантам, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2015г.	
2.	Допускается эксплуатация электросветильников без защитных колпаков (рассеивателями) предусмотренной конструкцией светильника на первом этаже	«в» п. 42 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.12.2015г.	
3.	Не предоставлены акты проверок внутреннего противопожарного водопровода.	п.55 Правила противопожарного режима в РФ	01.12.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД по Авиастроительному району г. Казани

«Авиастроительный» УНД и ПР Главного

Управления МЧС России по Республике Татарстан

Мингазов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"03" декабря 2014г.

Предписание для исполнения получил(а):

С.С.С.

(подпись)

"03" декабря 2014г.



Заведующая Ефремова О.М.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.