

«Для служебного пользования»

(гриф или пометка)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ Управления  
образования ИКМО г. Казани

(Министр просвещения Российской Федерации  
(руководитель одного органа (организации), являющегося  
правообладателем объекта (территории), или  
уполномоченное им лицо)

(подпись)

И.А.Ризванов  
(инициалы, фамилия)

"11" 06 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России  
по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа безопасности)

(подпись)

И.В. Хвостиков  
(инициалы, фамилия)

"11" 06 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу  
Казани-филиала ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республике Татарстан»

(руководитель территориального органа Росгвардии  
или подразделения вневедомственной охраны  
войск национальной гвардии Российской Федерации)

(подпись)

А.В.Тимохин  
(инициалы, фамилия)

"10" 06 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ

(руководитель территориального органа МЧС России)

(подпись)

О.В.Маринин  
(инициалы, фамилия)

"10" 06 2020г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
(наименование объекта (территории))

«Детский сад №322 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани  
(наименование населенного пункта)

2020 год

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

**Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»**

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.1; т. (843) 292-70-50;**

**madou.322@tatar.ru**

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

**Образование дошкольное**

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**3 категория**

(категория опасности объекта (территории))

**Общая площадь территории 10120 кв. метров, протяженность периметра – 284,70 метров**

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

**Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком Серия АА № 939790 от 21.07.2016 г., Свидетельство о государственной регистрации права на здание**

**учреждения детского сада Серия АА № 541355 от 16.11.2015 г.**

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Вендиктова Любовь Николаевна, заведующий, тел. (843) 277- 23- 98, (843) 277- 23 -88,**

**сот.+7(937) 288 -33- 02; E-mail: madou.322@tatar.ru**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Ризванов Ирек Асафович, Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования Казани»;**

**тел.: (843)292-70-50; guo-kzn@ya.ru.**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории)

**Продолжительность работы 12 часов, начало рабочего дня с 7:00 окончание рабочего дня**

**19:00ч**

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 54  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

**Работников-47, воспитанников -200, общее число – 247**

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

**Работников-1, общее число- 1**

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

**не имеется**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электро-щитовая (от 380 вольт)	1	5	Короткое замыкание, поджег, пожар	Экономический ущерб, гибель людей.
2	Бойлерная	1	14,1	Поджег, пожар	Экономический ущерб, гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) вход на территорию, главный вход, эвакуационные выходы, окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие; химические и биологические средства поражения (оружие и вещества); реактивное оружие и минно-взрывные средства; яды; бактериологические средства и др.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

#### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Размещение на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

#### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушений 2651,2 кв. м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	К ≈ 100%	Частичное разрушение	24 742 482,08

### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1) Пост ЧОП отсутствует, охрана осуществляется сотрудником своей сторожевой охраны в ночное время (с 19.00 до 7.00)

- 2) Отдел полиции №2 «Вишневский» Управления МВД России по г. Казани
- 3) Реагирование осуществляется группой задержания пульта централизованной охраны № 4 УВО по городу Казани – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» посредством реагирования на срабатывание кнопки экстренного вызова полиции (КТС). Время прибытия до 3-4 мин. Состав – 2 сотрудника. Вооружение группы задержания УВО: табельное оружие – 2 шт.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) не имеется

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: система звукового (и речевого) оповещения «Соната-К» первого типа

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

резервных источников нет;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО № 4 УВО по городу Казани – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» (1 шт.), стационарная КТС (вместо вахтера). Охранная сигнализация отсутствует.

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискатели

имеется 1 однозоновый стационарный арочный металлодетектор ФОРПОСТ ФП-600, установлен при центральном входе и 1 ручной металлодетектор MD-3003B1

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) уличное освещение, 9 столбов со светодиодными лампами

е) наличие системы видеонаблюдения

имеется, видеокамеры – 6 шт., цифровые (наружные), срок видеоархивации не менее 30 суток;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) контрольно-пропускные пункты отсутствуют, имеется 1 – центральный вход (калитка), 1 - въезд со стороны улицы Н.Назарбаева, д. 54 ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 9 – для эвакуации людей, 1 – выезд транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Пост ЧОП отсутствует, охрана осуществляется сотрудником своей сторожевой охраны в ночное время (с 19.00 до 7.00)

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории)

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал-20 м»; извещатели пожарные дымовые аналоговые ИП212 фирмы «Болид», управление через прибор «С-20М»;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует;

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

система звукового (и речевого) оповещения «Соната-К» 3 типа

д) наличие первичных средств пожаротушения огнетушители ОП-5 (12 шт.), ОП-4 (2 шт.)

(тип, марка)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

#### **Выводы:**

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 325 человек; Экономический ущерб составит 24 742 482,08 руб.

#### **Рекомендации:**

1. Согласно пункта 24 «в» постановления Правительства № 1006 обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

2. Согласно пункта 25 «а» постановления Правительства № 1006 оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

3. Согласно пункта 25 «б» постановления Правительства № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; или военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации; или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

4. Помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

5. Согласно пункта 25 «г» постановления Правительства № 1006 оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны). Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

6. Согласно пункта 30 постановления Правительства № 1006 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

7. Оборудовать на 1-м этаже: склад для хранения белья, склад сыпучих продуктов, склад на 2-м этаже противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Срок устранения: 01.11.2020г. (согласно Предписания № 201/1/201 от 19.12.2019г.)

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  
объекта (территории)**

**ОТСУТСТВУЮТ**

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

**Приложения:**

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. План-схема с привязкой к улицам.
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Л.Н.Венедиктова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.


Причина актуализации \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

(подпись)


(инициалы, фамилия)

Позтажний план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории)



Приложение № 2

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




Условные обозначения:

● → - видеочамера и ее направление



Общая план-схема с привязкой к улицам.  
МАДОУ «Детский сад №322 комбинированного вида»  
Вахитовского района г. Казани



**АКТ**  
**обследования и категорирования объекта (территорий)**  
**Министерства просвещения Российской Федерации и**  
**объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности**  
**Министерства просвещения Российской Федерации**

г.Казань

от «09» 10 2019 г.

**Основание:**

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Комиссии в составе:

**Председатель (руководитель) комиссии:**

Заведующий МАДОУ № 322

Венедиктова Л.Н.

*ФИО*

**Члены комиссии:**

Сотрудник Управления ФСБ  
России по Республике Татарстан

Большаков Н.А.

*ФИО*

Начальник ПЦО № 4 УВО по городу  
Казани - филиала ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республики Татарстан»

Галиуллин Д.А.

*ФИО*

Заместитель начальника ОНД и ПР  
г.Казани по Вахитовскому району  
УНД и ПРГУ МЧС России по РТ

Нургалиев К.Ф.

*ФИО*

Директор Департамента  
Телекоммуникационных технологий

Авилов Р.Ю.

*ФИО*

с участием (в присутствии руководителя объекта, лица его замещающего, зам.по безопасности и т.д.) завхоза Хакимовой Т.А.

осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической защищённости муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №322 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани  
(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

## 1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №322 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани

Должностные лица объекта:

- Заведующий: Венедиктова Любовь Николаевна, тел. (843) 277-23-88.

-Исполняющий обязанности по ГО и ЧС: завхоз, Хакимова Талья Абраровна  
тел. (843) 277-23-98 (с. 89196440996)

**Местонахождение объекта:**

Объект располагается по адресу:

420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Нурсултана Назарбаева, д. 58

Вид деятельности объекта: дошкольное образование и воспитание

**Краткое описание объекта:** Объект расположен в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. Здание 1972 года постройки, год ввода в эксплуатацию – 1974 г. Общая площадь помещения составляет 2651,2 кв.м., принадлежит муниципальному образованию г. Казани. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С0.

Центральный вход осуществляется с улицы Нурсултана Назарбаева через 1 наружный калиточный проём (на въездной группе на территорию детского сада ворота закрыты на замок) и 1 внутренний дверной проём на магнитном замке с доводчиком. При входе имеется арочный металлодетектор.

На первом этаже объекта расположены пищеблок, прачка, кладовая, кабинет заведующего, группы: №2, №7, №6, №5, №4, №11

На втором этаже объекта расположены группы №3, №8, №9, №1, №10, физкультурный зал, кабинет татарского языка, кабинет учителя- дефектолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, комната завхоза, медицинский кабинет, процедурный кабинет, музыкальный зал, методический кабинет

*(расположение, кол-во этажей, год постройки, общая площадь кв.м; степень огнестойкости; класс конструктивной пожарной опасности, вход осуществляется с улицы ....., тамбурный тип или другое, наружные (внутренние) входные двери: кол-во дверных проемов при входе, кач-во двери (железная, пластиковая, деревянная, с остеклением или нет, замки, наличие доводчика, наличие арочного металлодетектора при входе или отсутствие, количество кабинетов на 1 этаже, гардероб, столовая, защищенность шахт вентиляционных люков металлическими решетками)*

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: сарай.

*имеется/не имеется*

**Наличие аварийных (запасных) выходов на каждом этаже, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:**

Из помещения имеется 1 главный выход и 8 запасных эвакуационных выходов. Все эвакуационные выходы выводят на территорию детского сада и ведут к центральному выходу с территории на улицу Нурсултана Назарбаева.

1-ый главный эвакуационный выход расположен с восточной стороны здания, оборудован наружной железной дверью с магнитным ключом. Внутренняя дверь одностворчатая, деревянная.

2-ой эвакуационный выход расположен с восточной стороны здания - наружная и внутренняя двери одностворчатые из дерева с одним врезным замком.

3-ий эвакуационный выход из коридора с северной стороны здания: наружная дверь одностворчатая из дерева, внутренняя одностворчатая из железа, двери с одним врезным замком.

4-ый и 5-ый эвакуационные выходы от лестничных маршей западной стороны здания: наружные и внутренние двери одностворчатые из дерева с одним врезным замком.

6-ой эвакуационный выход из группы № 11 наружная и внутренняя двери одностворчатые из дерева с одним врезным замком.

7-ой эвакуационный выход из прачечной: наружная одностворчатая дверь из железа, внутренняя дверь одностворчатая, деревянная с одним врезным замком.

8-ой эвакуационный выход из пищеблока: наружная одностворчатая дверь из железа, внутренняя дверь одностворчатая, деревянная с одним врезным замком.

9-ый эвакуационный выход из группы № 2, наружная одностворчатая из железа, внутренняя одностворчатая из дерева с одним врезным замком.

Ключи от главного входа находятся на спец. щитке на втором этаже, запасные ключи находятся у завхоза, запасные выходы закрываются с внутренней стороны на задвижки.

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: трансформаторная подстанция расположена вблизи территории детского сада со стороны жилого дома по ул. М.Салимжанова Д.10, электрощитовая находится в пищеблоке, защищенная одностворчатой металлической дверью с одним замком.

Максимальная посещаемость: 325 чел.

Балансовая стоимость объекта: 24 742 482,08 руб.

**Наличие потенциально опасных участков:** музыкальный зал, спортивный зал

**Наличие критических элементов:** электрощитовая, 5 кв.м.; бойлерная 14,1 кв.м.

*(наименование, общая площадь (кв.м)) (согласно п.12 постановления)*

## **2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:**

2.1. Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта: *(когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки)* акт комиссионного обследования антитеррористической защищенности и категорирования объекта, 27.04.2018 г., на основании Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

2.2. Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: установлен арочный металлодетектор, ручной металлодетектор, телефон с АОН, входная калитка оборудована системой контроля и управления доступом (СКУД).

2.3. Наличие на объекте документации:

- Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность (Приказ № 17 от 09.01.2019 г.).

- Функциональные обязанности ответственного лица;

- План эвакуации сотрудников.

- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения при поступлении информации об угрозе совершении террористического акта в письменном виде.

- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта по телефону.

- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения о захвате террористами заложников.

- Инструкция о порядке действий должностных лиц образовательного учреждения при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

### **3. Наличие и состояние на объекте:**

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места отсутствуют.

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: территория ДООУ оборудована ограждением в виде сборно-металлических секций высотой 1,5 м.

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): имеется аптечка первой медицинской помощи (1 шт.), находится в процедурном кабинете.

(указать наличие, наименование, количество (шт))

- охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: помещения объекта оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией «Стрелец-мониторинг». Также имеются огнетушители в количестве 14 штук.

наличие, наименование, количество (шт) в каком состоянии

- информационного стенда (схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): имеется, в актуальном состоянии

*имеется/не имеется в каком состоянии*

- системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории): имеется речевое оповещение в составе АПС, в актуальном состоянии

*имеется/не имеется. в каком состоянии*

- систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор в коридоре на 2 этаже, всего установлено 6 наружных видеокамер. Срок архивирования и хранения информации 30 суток.

- наличие на объекте ручных и стационарных металлодетекторов: имеется 1 стационарный арочный металлодетектор и 1 ручной металлодетектор MD-3003B1 (в рабочем состоянии)

*имеется/не имеется в каком состоянии*

- системы наружного освещения: уличное освещение, 9 столбов со светодиодными лампами

*имеется/не имеется по всей территории*

- добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) - не имеется

- защиты объекта: КПП (кол-во, шт), эвакуационные выходы (кол-во, шт), электронная система пропуска: КПП отсутствуют, эвакуационных выходов 9 шт., калитка и 2 входные двери в здание оборудованы магнитным ключом

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов) УУП: объект находится на территории обслуживаемой старшим участковым уполномоченным полиции № 2 «Вишневский» УМВД России по городу Казани лейтенантом полиции Гимрановым Р.И., тел.(843)278-06-65, дежурная часть ОП № 2 «Вишневский» тел. (843) 291-27-01.

ПДН: (843)291-27-97; (843)277-04-08

#### **4. Инженерно-техническая укрепленность**

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), периметр (м)) : 10120 кв.м., 284,7 м. кв.м.

- инженерные заграждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): по периметру объекта ограждение протяженностью 284,7 м.

- оборудование ограждения дополнительно защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): отсутствует.

**- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:**

объект оборудован средствами охранно-пожарной сигнализации, расположенные в коридоре на 1 этаже, кнопка тревожной сигнализации находится на втором этаже около группы № 3 с выводом на ПЦО 4 УВО по городу Казани - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан  
Стационарная кнопка тревожной сигнализации установлена на втором этаже около группы № 3.

Пожарная сигнализация:

- автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал-20 м»;

- извещатели пожарные дымовые аналоговые ИП212 фирмы «Болид», управление через прибор «С-20М».

Наименование, кол-во, фирма/ изготовитель, способ управления

ИПР513-3А, фирмы «Болид» - 45шт.,

Наименование, кол-во, изготовитель

ИП дымовой линейный отсутствует

Наименование, кол-во, изготовитель

система оповещения и правления эвакуации людей при пожаре 3-го типа (речевая)

тип

эвакуационные выходы: 9 (кол-во);

незадымляемые лестницы не имеется

наименование, кол-во, хар-ка, месторасположение

источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоёмов, гидрантов, наличие закольцовки: 1 ПГ вне территории детского сада со стороны улицы Н.Назарбаева – 45 м от здания; – 1 ПГ вне территории детского сада со стороны улицы Н.Назарбаева 100 м от здания; наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – имеется, 5 пожарных кранов ;

наличие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его отключения при пожаре (общеобменная вентиляция, лифты, эскалаторы, травалаторы, система контроля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными клапанами в системах вентиляции: не имеется

-наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП-5 в количестве 12 шт., (на верхних и нижних площадках лестничных маршей 1-го и 2-го этажей – 8 шт., электроцитовая – 2 шт., прачка – 2 шт.)  
огнетушители ОП –2 в количестве 2 шт. (музыкальный зал, спортивный зал).

наименование, количество

-установлены противопожарные двери: электроцитовая, прачка, всего по объекту установлено 2 двери

где в каких помещениях/ всего по объекту

индивидуальные средства защиты органов дыхания: 325(шт.); организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединённую диспетчерскую службу.

Средства пожарной сигнализации работают в автономном режиме.

Объект оборудован системой экстренного оповещения сотрудников, посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками: отсутствует
- наличие телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: 1/ (843) 277-23-98

#### **4.1. Силы и средства охраны**

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.): - кнопка тревожной сигнализации находится на втором этаже около группы № 3 с выводом на ПЦО 4 УВО по городу Казани - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан. Физический вид охраны в дневное время осуществляется своими сотрудниками (дежурные администраторы).

- Режим работы ночной охраны: в будние дни (понедельник – пятница) с 19.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно, (7.00-7.00) .

- Количество сотрудников охраны, время работы: на смену заступает один сотрудник своей сторожевой охраны в ночное время (с 19.00 до 7.00 часов).

- Сотрудники охраны осуществляют охрану объекта и территории путём пешего патрулирования;

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность): отсутствует

Характеристика подготовки охранников: прошли инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и гражданской обороне.

наличие удостоверения/необходимой подготовки.

- защитные средства (тип, количество): отсутствует .

- специальные средства (тип, количество): отсутствует .

- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы): отсутствует

- организация оповещения и связи (в т.ч. между постами, центральным пунктом охраны): отсутствует.

#### **5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов**

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля, шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): не имеется

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: имеется

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): помещений, сданных в аренду нет

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется завхозом и сторожем



## **6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.**

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы, что приобретено: из муниципального бюджета г. Казани получено 79 100 руб. и установлены – металлодетектор арочный 1 шт. 2019 г., ручной металлодетектор 1 шт. 2018 г., телефон с АОН, входная калитка оборудована системой контроля и управления доступом (СКУД), 2019 г.

### **Рекомендации (предложения) членов комиссии:**

1. Согласно пункта 24 «в» постановления Правительства № 1006 обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.
2. Согласно пункта 25 «а» постановления Правительства № 1006 оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.
3. Согласно пункта 25 «б» постановления Правительства № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; или военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации; или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.  
помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.
5. Согласно пункта 25 «г» постановления Правительства № 1006 оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны). Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.
6. Согласно пункта 30 постановления Правительства № 1006 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Срок устранения 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.
7. Оборудовать на 1-м этаже: склад для хранения белья, склад сыпучих продуктов, склад на 2-м этаже противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Срок устранения: 01.11.2020г. (согласно Предписания № 201/1/201 от 19.12.2019г.)

уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Срок устранения: (согласно пункта 11е ПП РФ 1006): 24 месяца

**Выводы комиссии:**

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 325 человек; экономический ущерб - 24742482,08 руб.

На основании пункта 13 постановления от 02.08.2019 №1006 объекту присваивается категория опасности - 3.

**Председатель (руководитель) комиссии:**

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 322»  
должность и наименование организации (Ф.И.О.)



Венедиктова Л.Н.

**Члены комиссии:**

Сотрудник Управления ФСБ  
России по Республике Татарстан

Большаков Н.А.  
(Ф.И.О.)

Начальник ПЦО № 4 УВО г.Казани  
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Татарстан»

Галиуллин Д.А.  
(Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНД и ПР  
г.Казани по Вахитовскому району УНД и ПРГУ  
МЧС России по РТ  
(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

Нургалиев К.Ф.

Р.В. Журавов

Пронумеровано  
Пропнуеровано

18/Вешняковцев 16 листов  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 322»

Д.Н. Венедиктова

