

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96, e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)288-45-07 e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)

420107, г. Казань, ул. Х. Такташа, 39, тел/факс: (843) 223-95-05, e-mail: ogpnkazanvah@yandex.ru

Предписание №142

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

№273 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Казани по Вахитовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (Заместителя главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору) майора внутренней службы Нургалиева Камиля Фаниловича №142 от 16.09.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. «20» сентября 2021 г.; с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «22» сентября 2021 г., Ганиевым Айратом Габдулловичем государственным инспектором г.Казани по пожарному надзору – старшим инспектором отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №273 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани, адрес осуществления деятельности: 420021, РТ, г. Казань, ул. С. Садыковой, 3, д.70.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МАДОУ «Детский сад №273 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани Камалетдиновой Ильмирой Харуновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
Нариманова, 70				
1.	Ширина проезда для пожарной техники на территорию детского	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический	01.08.2022г.	



сада менее допустимого. (ширина ворот 3,28 метра).	регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,5,6; СП 4.13130.2013 п. 8.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно.		
--	---	--	--

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Старший инспектор отделения НД и ПР  
по Вахитовскому району г. Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
капитан внутренней службы Ганиев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



«22» 09 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил(а):**


завершено
У. Р. Камалетдинов  
 (подпись) МАДОУ «Детский сад № 173» (должность) (фамилия, инициалы)  
 «22» 09 20 21 г.

