

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

РЕКОМЕНДАЦИИ

**по соблюдению обязательных требований,
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда**

№ 2205

от 25 апреля 2022 г.

В ходе проведения плановой выездной проверки
(вид и дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия/

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №273 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ
ЯЗЫКОМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ" ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ (сокр. –
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 273»)

(наименование контролируемого лица)

на объектах МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 273»

420021, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, ГОРОД, КАЗАНЬ, УЛИЦА, САРЫ САДЫКОВОЙ, ДОМ 3,
420021, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА НАРИМАНОВА, ДОМ 70
(наименование, адрес объекта)

установлено основание для выдачи рекомендаций по соблюдению обязательных требований,
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда,
предусмотренное ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

отсутствие нарушений обязательных требований (ч. 1 ст. 90);

√ выявление нарушений обязательных требований (п. 5 ч. 2 ст. 90);

- в нарушение требований ст.10, ч.1ст.28, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п.2.5.1., 2.5.3.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты отделки стен, потолка,
пола помещений пищеблока, складского помещения, дефекты стены возле раковин в буфетной
группы №8 здания по адресу: ул. Нариманова, 70;

- в нарушение требований ст.10, ч.1ст.28, ч.1, 3 ст. 29, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.
2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 88 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней» не обеспечено проведение инженерно-
технических мероприятий, направленных на защиту объекта от грызунов, а именно: между
стенами и кровлей здания овощехранилища имеются отверстия (ул. Нариманова, 70);

- в нарушение требований ст.10, ч.1ст.28, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.2.4.6.2. СП
2.4.3648-20 используется посуда с поврежденной эмалью (чайники для воды в группах по адресу:
ул. Нариманова, 70);

- в нарушение требований ст.10, ч.1ст.28, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель буфетной зоны в группе №9 (ул. Нариманова, 70) имеет поврежденное покрытие, недопускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- в нарушение требований ст.10, ч.1ст.28, ст.39 ч.3 Федерального закона № 52-ФЗ, п.2.8.5., п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением в группах №№7, 8, 9; светильник над буфетной зоной группы №7 не имеет светорассеивающую конструкцию (ул. Нариманова, 70);

- в нарушение требований ст. 10, п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.2.1 СанПиН 2.3/1.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, отсутствуют протоколы лабораторных и инструментальных исследований, в т.ч. подтверждающих безопасность приготовляемых блюд, воды на соответствие их гигиеническим требованиям и др.

√(отметить нужное, в случае п. 5 ч. 2 ст. 90 – перечислить нарушения)

На основании вышеизложенного с целью обеспечения безопасности и предотвращения нарушений обязательных требований и руководствуясь п. 6 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕКОМЕНДУЮ:

1. Привести отделку помещений стен, потолка, полов помещений пищеблока, складского помещения, буфетной зоны группы №8 (ул. Нариманова, 70) в соответствии с требованиями санитарных правил;
2. Обеспечить проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на защиту объекта от грызунов, а именно: устранить отверстия в здании овощехранилища (ул. Нариманова, 70)
3. Обеспечить замену посуды с поврежденной эмалью в групповых;
4. Обеспечить замену мебели с поврежденным покрытием в буфетной зоне в группе №9 (ул. Нариманова, 70);
5. Обеспечить использование в одном помещении ламп с одинаковым световым излучением; обеспечить наличие светорассеивающей конструкции у светильника над буфетной зоной группы №7 (ул. Нариманова, 70);
6. Проводить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, представить сведения по выполнению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, протоколы лабораторных и инструментальных исследований, в т.ч. подтверждающих безопасность приготовляемых блюд, воды на соответствие их гигиеническим требованиям.

Заместитель начальника отдела
надзора за лечебно- профилактическими
учреждениями Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)

Должность

подпись



Коньшева Дина Борисовна

ФИО