

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) тел. 272-91-24, ф. 272-67-54, E-mchs@kadmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Яруллина 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(Вахитовский район)

Оренбургский тракт, 17а, г. Казань, Республики Татарстан, 420059 (843) 223-95-07.

Предписание №101/1/101

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№255 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Приказчикова Д.С. №101 от 03 ноября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин 05 ноября 2020г., с 16 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин 16 ноября 2020г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Тегулевым Никитой Андреевичем в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №255 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Л. Шмидта, д.48а совместно с заведующей Балясовой Еленой Владимировной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отделка путей эвакуации (ковровое покрытие полов и отделка стен тамбура входных групп) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4,5,6, СНиП 21-01-97*, п.6.25, СП 1.13130.2009 п.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:	01.10.2021г.	

		<p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по г. Казани по
пожарному надзору - инспектор отделения НД и ПР
по Вахитовскому району г.Казани
«Япеева» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора, по пожарному надзору)



Тегулев Н.А.
(подпись)

« 16 » ноября 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Камешова В.В. заверяется
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 20 » _____ г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

