

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)

ул. Хади Такташа, д. 39, г. Казань, Республика Татарстан, 420107,

(843) 223-95-05, e-mail: ogpnkazanvah@yandex.ru

Предписание №90

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад №209 комбинированного вида с татарским языком

воспитания и обучения» Вахитовского района г.Казани

(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (Заместителя главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Приказчикова Дмитрия Сергеевича № 90 от 21.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 16 час. 00 мин. «23» июля 2021 г., по 17 час. 00 мин. «23» июля 2021 г.; с 15 час. 00 мин. «30» июля 2021 г., по 16 час. 00 мин. «30» июля 2021 г.; с 15 час. 00 мин. «05» августа 2021 г., по 17 час. 00 мин. «05» августа 2021 г., капитаном внутренней службы Ганиевым Айратом Габдулловичем – государственным инспектором по пожарному надзору - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МАДОУ «Детский сад №209 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Вахитовского района г.Казани, адрес осуществления деятельности: 420108, РТ, г. Казань, ул. Мазита Гафури, 4а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: исполняющим обязанности заведующего Камаловой Р.Г, завхозом Муллагалиевой М.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	В покрытии полов коридоров применены отделочные материалы (линолеум 1, 2 этаж), при этом не подтверждена допустимость применения данных материалов на путях эвакуации по показателям пожарной опасности представлением соответствующих сертификатов пожарной безопасности.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п.6.25.	01.07.2022	
2.	Ширина въездных ворот для проезда пожарной техники на территорию детского сада менее: 3.50 метра (составляет 3.20 метра).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 1 ч. 1 ст.6; СП 4.13130.2013 п 8.6.	01.07.2022	
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.17, п.п. «б».	01.07.2022	
4.	4. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (склады).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 1 ч. 1 ст.6; СНиП 21-01-97*. п.5.14, п. 7.4.	01.07.2022	
5.	5.В лестничных клетках допускается размещение батарей отопления, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 1 ч. 1 ст.6; СНиП 21-01-97*. п.6.32.	01.07.2022	
6.	6. Не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (чердака). При	Правила противопожарного режима в РФ п.13.	01.07.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении и нарушения (подпись)
	отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.			

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Вахитовскому району г. Казани
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы Ганиев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 5 ” 08 20 21 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Кашаф
(подпись)

и.о. заведующего
(должность)

Кашафова Р.Г.
(фамилия, инициалы)

“ 5 ” августа 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.