


Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
от 11.11.2021 г. КНМ 16210061000201341730



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани (Кировский район)

ул. Кожевенная, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420030,
(843) 223-95-46, e-mail: ogpnkirov@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 142/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Центр развития ребенка-Детский сад № 88» Кировского района г. Казани

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по по-
жарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Казани по Кировскому району управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы В.Г.Емельянова, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №142 от «11» ноября 2021 года

в период

с 09 час. 00 мин. «23» ноября 2021 г., по 13 час. 00 мин. «23» ноября 2021 г.,

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Ермакова Юлия Владимировна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад № 88» Кировского района г.Казани, ИНН: 1656020108, 420078, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Яна Юдиной, д.1.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад № 88» Кировского района г.Казани Соловьева Алевтина Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещении охраны организации не предусмотрено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения челове-	п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правилла противопожарного режима в Российской Федерации»).	31.10.2022г.	

ка от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководителем организации должна быть обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 88» Кировского района г.Казани Соловьева Алевтина Юрьевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Ермакова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(Handwritten signature)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.