

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» декабря 2023 г., 16230061000208724221

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«12» декабря 2023 г., № 2312/293-16/472/ПВПР**

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, г Казань, ул Галиаскара Камала, Дом 42 а, 88432239412, e-mail: ogpnkazan@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 12 » декабря 2023 г., учетный номер 16230061000208724221.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г.Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Государственный инспектор города Казани по пожарному надзору)  
Гафиятуллин Айрат Анасович, e-mail: Ognpkirov@yandex.ru, телефон: +78432239546

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Татарстан, г Казань, ул Горьковское Шоссе, Дом 22

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ, адрес юридического лица: 420004, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ УЛИЦА, 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Помещения отдельно-стоящего складского здания не оборудованы пожарными извещателями, подключаемых к системе автоматической установки пожарной сигнализации объекта (ст. 4, 5, 6, 52, ч.1 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года);

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Раздел: , Глава: 14, Статья: 52, Пункт: , Подпункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противозрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

**Срок устранения нарушения:**

30.09.2024

2. В помещении музыкального зала, в поэтажных групповых помещениях, лестничных маршах и лестничных площадках допущено применение настила в виде линолеума с неисследованными и неизвестными показателями пожарной опасности. Соответствующие документы с отражением показателей пожарной опасности на примененный материал, не предоставлены (ст. 4, ст. 5, ст. 6, табл. 27, ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. за № 123-ФЗ)

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Раздел 3, Глава: 30, Статья: 134, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности

**Срок устранения нарушения:**

30.09.2024

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, ссылки, являющейся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Государственный инспектор города Казани по пожарному надзору) Гафиятуллин Айрат Анасович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Государственный инспектор города Казани по пожарному надзору) Гафиятуллин Айрат Анасович, e-mail: Ogrnikirov@yandex.ru, телефон: +78432239546

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «00» минут «14» 14 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



ОТПРАВИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75

ПОДПИСАНО

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА  
Артёменко Юлия Вячеславовна

ДОЛЖНОСТЬ  
Заведующая

СЕРТИФИКАТ  
009B5BF4E80AB7965468E9A3C03854D  
344

ПОДПИСАН  
14.12.2023 12:06:03 MCK

ПОДПИСЬ ВЕРНА