



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан),
г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а

№ 37/22619

« 20 » 12 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Сафиуллиной Гульназ Рустамовной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №75 комбинированного вида» Кировского района г.Казани, 420004, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д.22.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. (далее - СанПиН 2.1.3685-21):

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в помещениях детского сада выявлены дефекты отделки в виде дефектов и повреждений, а именно:

* в группе №4 в раздевалке и игровой на потолке и стенах дефекты отделки в виде трещин покрасочного покрытия, в санузле на потолке затемненные следы старой побелки, в буфетной на стене местами отсутствует плиточное покрытие и имеются трещины штукатурного покрытия; двери в группе обшарпаны с дефектами покрытия;

* в группе №3 в раздевалке на потолке следы темных пятен старой побелки, в санузле дефекты плиточного покрытия (местами на стене отсутствует плиточное покрытие);

* в группе №5 в спальном помещении местами на стенах трещины покрасочного покрытия, в раздевалке на стене при входе с улицы нарастает дефект в виде грибка из-за намокания фасадной части здания с улицы;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 в группе №6 в туалетной и раздевалке имеются окна не из цельного стеклопалотна, местами трещины стекла;

- в нарушение требований ст.10, п.1 ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 3.1.4 СП 2.4.3648-20 в игровой группы №3 установлены детские диванчики с покрытием из материалов, не позволяющим проводить влажную обработку и дезинфекцию;

- в нарушение требований ст.10, п.1 ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.9.5, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений не осуществляется контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением, а именно для сушки столовой посуды используется стеллаж со следами ржавчины;

- в нарушение требований ст.10, п.1 ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 в группе комбинированной направленности детей в возрасте от 1ого до 3х лет 18 человек, при норме не более 10;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.11.8 СП 2.4.3648-20, п. 144, табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 согласно протокола инструментального обследования ФБУЗ №2510.4054 от 03.12.2024г., экспертного заключения ФБУЗ №78821 от 05.12.2024г. уровни искусственной освещенности в 2-х точках не соответствуют требованиям: в группа №4 (средняя) игровая - $152 \pm 14,04$ лк, в группе №3 (младшая) игровая - $342 \pm 31,59$ лк, при норме не менее 400 лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в помещениях детского сада устранить дефекты внутренней отделки и намокания фасадной части здания, а именно:

* в группе №4 в раздевалке и игровой на потолке и стенах дефекты отделки в виде трещин покрасочного покрытия, в санузле на потолке затемненные следы старой побелки, в буфетной на стене местами отсутствует плиточное покрытие и имеются трещины штукатурного покрытия; двери в группе обшарпаны с дефектами покрытия;

* в группе №3 в раздевалке на потолке следы темных пятен старой побелки, в санузле дефекты плиточного покрытия (местами на стене отсутствует плиточное покрытие);

* в группе №5 в спальном помещении местами на стенах трещины покрасочного покрытия, в раздевалке на стене при входе с улицы нарастает дефект в виде грибка из-за намокания фасадной части здания с улицы.

Срок устранения нарушения до **10.09.2026г**

2. в группе №6 в туалетной и раздевалке заменить стекла на окнах с трещинами.

Срок устранения нарушения до **10.09.2026г.**

3. в игровой группы №3 на детские диванчики заменить покрытие из материалов, позволяющим проводить влажную обработку и дезинфекцию.

Срок устранения нарушения до **10.09.2025г.**

4. в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений осуществлять контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением, а именно для сушки столовой посуды заменить стеллаж со следами ржавчины.

Срок устранения нарушения до **10.09.2025г.**

5. Количество детей в группе комбинированной направленности в возрасте от 1ого до 3х лет содержать не более 10 человек.

Срок устранения нарушения до **10.09.2025г.**

6. уровни искусственной освещенности в 2-х точках привести в соответствие требованиям не менее 400 лк.: в группе №4 (средняя) игровая и в группе №3 (младшая) игровая. Представить протоколы инструментальных обследований.

Срок устранения нарушения до **10.09.2026г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75 комбинированного вида» Кировского района г.Казани, 420004, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д.22.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Управление Роспотребнадзора по Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54 **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки до «10» сентября 2025г., «10» сентября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

Г.Р.Сафиуллина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » 12 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: