

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 294-64-39
телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
(Кировский район)
ГУ МЧС России по РТ,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Кожевенная, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан 420030,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
тел. (843) 554-06-52, факс (843) 555-02-53, e-mail: ogpnkirov@yandex. ru

Предписание N 67/1/27

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 288
комбинированного вида» Кировского района г. Казани
в лице заведующей

Гатиатулиной Фираи Наильевны

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданин/на), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности г. Казани по пожарному надзору N 67

(наименование органа ГПН)

от «05» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

«08» октября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., продолжительностью 4 часа

«14» октября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., продолжительностью 3 часа

«28» октября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., продолжительностью 1 час

проведена проверка

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – инспектором отделения НД и ПР г. Казани по Кировскому району «Юдино» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Матвеевым Владиславом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 288 комбинированного вида» Кировского района г. Казани

расположенного по адресу: г. Казань, ул. Болотникова, д. 7а

совместно с заведующей муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 288 комбинированного вида» Кировского района г. Казани

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписание № 67/1/27	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущена установка датчиков пожарной сигнализации на расстояниях менее 0,5 метров до электросветильников: возле электрощитовой, мед кабинет, кухня, 2 этаж раздевалка.	(ст. 4, 5, 6, 83 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Глава 13, основные п. 13.3.6, 13.4.1, таблица 13.3* СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	28.09.2021	
2.	Оборудование всех складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре (склад продуктов кухня).	(п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	28.09.2021	
3.	Площадь помещений, где установлены приборы приемно-контрольные пожарные, составляет менее 15 м2.	ст. 4, 6 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009; п. 12.55 НПБ 88-2001)	28.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР
по Кировскому району г. Казани
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Матвеев В. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Матвеев В. В.
(подпись)



28 октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Тютмагулска Ф. И.
(подпись)

Тютмагулска Ф. И.

(должность, фамилия, инициалы)

" _____ 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору