



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, Зинина ул., д. 4, г. Казань, 420097. Тел. (843) 231-17-77, факс (843) 231-17-01. E-mail: privol@gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-13-82-35

Законному представителю

**МАДОУ "Детский сад № 288
комбинированного вида" Кировского
района г. Казани**

Юридический адрес: 420033, Татарстан
Республика, г. Казань, ул. Болотникова,
7А

«06» февраля 2020

Начальник Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора
Шафиков Радик Исмагилович

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 06.02.2020 г. № 43-13-82-35, составленного в отношении
МАДОУ "Детский сад № 288 комбинированного вида" Кировского района г. Казани,
зарегистрированного по адресу: 420033, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Болотникова,
7А в присутствии:

(ФИО, должность, наименование организации)

Гатиатуллина Фирая Наилевна

– заведующая, МАДОУ "Детский сад № 288
комбинированного вида" Кировского
района г. Казани

ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Не проводятся работы с командированным персоналом, а именно: не проведены вводной и	П.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок	06.03.2020

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
	первичный инструктажи	потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., п.46.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016)	
2.	Отсутствует сопроводительное письмо, в котором указаны цель командировки, а также работники, которым предоставлены право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждение групп этих работников	П.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., п.46.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. От 19.02.2016)	06.03.2020
3.	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство	п.2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	06.03.2020
4.	Не определены сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок с учетом рекомендаций заводов-изготовителей и требований ПТЭЭП.	п.3.6.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	06.03.2020
5.	Отсутствуют в помещении РУ электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты, защитные противопожарные и вспомогательные средства, средства оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.; п.2.2.21	06.03.2020
6.	Не исправно освещение в электрощитовой	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г.,	06.03.2020

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
		утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.; п.2.2.40	
7.	Не обозначены места ввода заземляющих проводников в здания	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, (издание седьмое), утвержденные Минэнерго России № 204 от 08.07.2002; п.1.7.118	06.03.2020

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен


(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

 Шафиков Радик Исмагилович

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен

(должность, ФИО, подпись, дата)

06.02.2020