

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код  
от 11.11.2021 г. КИМ 16210061000201341330



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Казани (Кировский район)

ул. Кожевенная, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420030,  
(843) 223-95-46, e-mail: ogpnkirov@yandex.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 139/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание  
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №69 комбинированного вида» Кировского района г. Казани

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республи-

ке Татарстан подполковника внутренней службы В.Г.Змельянова, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №139 от «11» ноября 2021 года

в период

с 13 час. 00 мин. «24» ноября 2021 г., по 17 час. 00 мин. «24» ноября 2021 г.,

с 09 час. 00 мин. «29» ноября 2021 г., по 12 час. 00 мин. «29» ноября 2021 г.

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Ермакова Юлия Владимировна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителем группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 комбинированного вида» Кировского района г.Казани, ИНН: 1656016817, расположенного по адресу: 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Степана Халтурина, д. 5а, 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Димитрова, д. 8

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 комбинированного вида» Кировского района г.Казани Лухадиева Ирина Ренатовна

Заместитель Заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 комбинированного вида» Кировского района г.Казани Гайнутдинова Дилра Хайдаровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п                                      | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|--|---|--|---|----------------------|
| <b>г.Казань, Степана Халтурина, д. 5а:</b> |   |  |   |                      |
| 1.   | Декоративная отделка пола в младшей группе №1 в здании детского сада выполнена с применением материалов с неизвестными классами пожарной опасности материалов и свойствами пожарной опасности (соответствующие сертифика- | ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 53, ст. 89 табл. 3, табл. 28 N 123-ФЗ; п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопо- | 03.10.2022г.  |                      |

|                                       |   |  |              |
|---------------------------------------|---|--|--------------|
|                                       | ты пожарной безопасности с отражением достижимых классов пожарной опасности на применённые декоративные отделочные материалы, не предоставлены)   | жарного режима в Российской Федерации»   |              |
| 2.                                    | В помещении охраны организации не предусмотрено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководителем организации должна быть обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | 03.10.2022г. |
| <b>г. Казань, ул. Димитрова, д. 8</b> |   |  |              |
| 1.                                    | Не выгорожена противопожарной дверью с требуемым пределом огне-   | ст. 4, 5, 6, 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Техниче-  |              |

|    |  |   |             |
|----|--|---|-------------|
|    | стойкости помещение склада;  | ский регламент о требованиях пожарной безопасности»   |             |
| 2. | Декоративная отделка пола в музыкальном зале и средней группе № 2 в здании детского сада выполнена с применением материалов с неизвестными классами пожарной опасности материалов и свойствами пожарной опасности (соответствующие сертификаты пожарной безопасности с отражением допустимых классов пожарной опасности на применённые декоративные отделочные материалы, не предоставлены); | ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 53, ст. 89 табл. 3, табл. 28 N 123-ФЗ; п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | 03.10.2022  |
| 3. | Стационарный, арочный металлодетектор установленный на пути к эвакуационному выходу, сужает ширину эвакуационного коридора (выхода);   | Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»  | 03.10.2022  |
| 4. | В помещении охраны организации не предусмотрено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных фак-   | п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»  | 03.10.2022, |

торов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководителем организации должна быть обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 комбинированного вида» Кировского района г.Казани Лухадисева Ирина Ренатовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Ермакова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.