

ДОСТУПНАЯ СРЕДА  
ГБОУ «НОВОКАШИРОВСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств, единица измерения	Техническое состояние строительных конструкций и инженерного оборудования и описание дефектов
1	2	3
1	Входная группа (главный вход)	Ширина дверей соответствуют. Имеются пандус, тактильные плитки, навес. Ширина проступей и высота подступенка нормативные.
2	Переход между корпусами	Пандусы в нормативном состоянии согласно СП 59.13330.2016; есть укладка нескользящей плитки на пандусах и лестничных маршах; установлено устройство двухуровневых поручней на пандусах с обеих сторон.
3	Входная группа (медицинский блок)	Имеются: площадки крыльца для возможности разворота колясочников; устройство пандуса; устройство двухуровневых поручней на пандусе с обеих сторон; поручней на крыльце и лестнице с обеих сторон; покрытие пандуса, лестничных маршей и площадки крыльца нескользящим материалом. Соответствует расширение дверных проемов с установкой дверей с доводчиками, с устранением порогов и восстановлением отделки стен по периметру дверных проемов; Установлен блок с кнопкой вызова персонала с восстановлением стен в местах крепления; Установлено устройство навеса с водоотводом и освещением над пандусом и площадкой крыльца; Установлено устройство контрастных полос на дверях и ступенях крыльца.
4	Санитарно-гигиеническая комната (медицинский блок)	Установлена раковина; соответствует расширение дверного проема с установкой двери с доводчиком с восстановлением отделки стен по периметру дверного проема; Имеется кнопка вызова персонала.
5	Столовая	Имеются раковины с поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления.