

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420088
телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066

Отдел надзорной деятельности по Московскому району г.Казани УНД ГУ МЧС России по РТ
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100, тел.212-54-16, факс 212-54-18



Предписание № 68/1/44

**Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 403
комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"
Московского района г. Казани**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Московскому району г. Казани УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору № 68 от 14 февраля 2013 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час.00 мин. 20 февраля 2013 г. по 14 час. 00 мин. 22 февраля 2013 г. проведена **плановая** проверка инспектором ОНД по Московскому району г. Казани УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Габдеевым А.Р. зданий и территорий МАДОУ "Детский сад № 403 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани по адресу: г.Казань, ул. Беломорская, 246а, совместно с заведующей МАДОУ "Детский сад № 403 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани Халиуллиной Н.Б.

В соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-длин-сан-ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Открыто проложенный пластмассовый канализационный водосток, не защищен коробом из негоряемого материала. (складское помещение)	Со дня вступления в силу Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции)... подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям Федерального закона. ФЗ-123 ст.151; - Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинках, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу. перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора. СНиП 2.04.01-85*; п. 17.9.	15.02.2014	
2	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также	15.02.2014	

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
		по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов. Знаки для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.		
3	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены в складском помещении(1 этаж).	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 349.	15.02.2014	
4	Допущено установка штепсельных розеток в складском помещении (1 этаж).	Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 348.	15.02.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Московскому району
г. Казани УНД Главного Управления
МЧС России по Республике Татарстан
Габдеев А.Р.

Габдеев А.Р. 2013г.



Габдеев А.Р.
(подпись)
М.П.И.И.*

Предписание для исполнения получил(а):
заведующая МАДОУ "Детский сад № 403 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани
Халиуллина Н.Б.

Халиуллина Н.Б. 2013г.

Халиуллина Н.Б.
(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата проверки	Имя инспектора	Имя ответственного лица	Результат проверки
1	МАДОУ "Детский сад № 403 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	г. Казани, ул. Бауманская, 29а	21 декабря 2013 г.	Габдеев А.Р.	Халиуллина Н.Б.	С требованиями пожарной безопасности ознакомлен

Комитет Безопасности
Габдеев А.Р.

