

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани  
(Московский район)

ул. Восстания, 100, г. Казань, Республика Татарстан, 420095, (843) 212-54-16

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 71/1/54

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
"Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и  
обучения" Московского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города  
Казани по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по городу Казани управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан подполковника внутренней службы Приказчикова Д.С. № 71  
от 19.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 00 мин. « 16 » августа г. по 15 ч. 00 мин. « 17 » августа 2021 г.,  
майором внутренней службы Давлетшиным Джаббаром Раисовичем  
государственным инспектором по г. Казани - старшим инспектором отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г.  
Казани «Восход» управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального  
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 355  
комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского  
района г. Казани, адрес организации: г. Казань, пр.Ибрагимова,65а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)



совместно с: заведующей МАДОУ "Детский сад № 355 комбинированного вида татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казан Габдрахманова А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1	Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 ППР	01.08.2022	
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (уличные склады)	п. 12 ППР	01.08.2022	



3	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (противопожарная дверь на кухню)	п.4 п. 6 п. ФЗ №123; п. 7.4 СНИП 21-01-97*	01.08.2022	
4	Допущено хранение в подвале отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы	п. 16 п.п. «а» ППР	01.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по г. Казани -  
старший инспектор отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы по  
Московскому району г. Казани «Восход»  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Татарстан майор  
внутренней службы Давлетшин Джаббар Раисович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



(подпись)  
М.Л.П.\*

“ 17 ” августа 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил:**

заведующей МАДОУ "Детский сад  
№ 355 комбинированного вида с  
татарским языком воспитания и  
обучения" Московского района г.

(подпись)

Казани

(должность)

Габдрахманова А.А.

(фамилия, инициалы)

“ 17 ” августа 20 21 г.