

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №376 комбинированного вида» Московского района г. Казани**

ПРИНЯТО

на Общем собрании
МАДОУ «Детский сад
№376», протокол от
27.02.2023 г. №3

СОГЛАСОВАНО

 И.В.Сафиулина
председатель профкома

УТВЕРЖДАЮ

 Ф.М.Гаранчева
заведующий МАДОУ «Детский
сад №376»
приказ от 27.02.2023 г. №44од

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по пожарной безопасности

1. Положение об организации работы по пожарной безопасности (далее – Положение) разработано в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (с изменениями).
2. К работе в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №376 комбинированного вида» Московского района г.Казани (далее - МАДОУ «Детский сад №376») допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
3. Обучение вновь поступившим работникам мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения вводного противопожарного инструктажа.
4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и обучения по пожарной безопасности определяются заведующим МАДОУ «Детский сад №376».
5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
6. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №376».
7. Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность эвакуационных выходов непосредственно наружу.
8. Здания МАДОУ «Детский сад №376» перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
- 9.Заведующий обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.
10. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала

эксплуатации систем противопожарной защиты определяется заведующим МАДОУ «Детский сад №376».

11. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц металлических, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

12. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

13. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.

14. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» или иное должностное лицо, уполномоченное заведующим, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горячих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

15. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности МАДОУ «Детский сад №376».

16. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана.

17. Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

18. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в МАДОУ «Детский сад №376» осуществляется обеспечение наличия планов эвакуации воспитанников и сотрудников на каждом этаже МАДОУ «Детский сад №376».

19. В игровых комнатах и помещениях МАДОУ «Детский сад №376» следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

20. Помещения МАДОУ «Детский сад №376» обеспечиваются телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

21. В местах установки контрольно-приемных приборов должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.

22. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» обеспечивает учреждение знаками пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

23. Заведующий МАДОУ «Детский сад №376» при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурства ответственных лиц в музыкальном (физкультурном) зале.

24. С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
25. МАДОУ «Детский сад №376» обеспечено наличием инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации.
26. В МАДОУ «Детский сад №376» осуществляется проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок для работников и воспитанников на случай возникновения пожара.
27. В МАДОУ «Детский сад №376» имеется Инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (с изменениями), нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов и оборудования.
28. В Инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть отражены характеристика объекта защиты и специфика пожарной опасности, порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, путей и эвакуационных выходов в МАДОУ «Детский сад №376».
29. В МАДОУ «Детский сад №376» **запрещается:**
- 29.1. Использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
- 29.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы на путях эвакуации.
- 29.3. Использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта.
- 29.4. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средства видеонаблюдения.
- 29.5. Во время установки елки при проведении новогодних утренников – ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.
- 29.6. Применение пиротехнических изделий.
- 29.7. Курение в помещениях и на территории МАДОУ «Детский сад №376».