



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Управление Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
(Татарстан), г. Казань, ул.

№ 20028

Сеченова, д. 13а

« 11 » декабря 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Ганиевой Лилией Наилевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 311 комбинированного вида» Московского района г. Казани, ИНН: 1658027814, ОГРН: 1021603271425, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420036, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восход, зд. 5Б, фактическое место нахождения: 420036, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восход, зд. 5Б,
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в ходе осмотра выявлены нарушения: Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21):

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек территории детского сада неровное, имеет дефекты покрытия, на асфальте местами имеются выбоины, трещины;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 88 СанПиН 3.3686-21 не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению на объекте грызунов и членистоногих – на цокольной части фасада здания дошкольного учреждения местами отколоты кирпичи, краска частично отслоилась;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 88 СанПиН 3.3686-21 не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению на объекте грызунов и членистоногих- на ступенях главного входа детского сада местами отколота облицовочная плитка;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 изношены окна здания детского сада: на деревянных рамках потрескалась и отслоилась краска, что не позволяет проведению обработки их с применением моющих и дезинфицирующих средств и возможность проведения проветривания;

- в нарушение требований ст. 28 п. 1, ст. 39, п.п. 1, 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 унитазы в туалетной группы № 11 не оборудованы кабинами с дверями;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 не соблюдаются требования к отделке стен здания детского сада, а именно: стены в складском помещении пищеблока имеют дефекты лакокрасочного покрытия;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 не соблюдаются требования к отделке стен здания детского сада, а именно: на стенах буфетных групп №№ 5, 9, 11 облицовочная плитка местами отколота;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 допускается использование кухонного инвентаря с дефектами и механическими повреждениями, а именно: выявлены деформированные алюминиевые тазы;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.144 (таблица 5.54) раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, согласно представленному протоколу инструментального обследования уровня искусственного освещения в игровой группы № 11 (подготовительная) составляет $258\pm23,83$ лк., игровой группы № 1 (старшая) составляет $299\pm27,62$ лк., игровой группы № 12 (средняя) составляет $295\pm27,25$ лк., при гигиеническом нормативе не менее 400 лк., что подтверждается протоколом испытаний № 2510.3849 от 22.11.2024г. исх. №02-06/14550 от 22.11.2024г. (вх. №53412 от 22.11.2024г.), экспертным заключением № 78664 от 28.11.2024г. исх.№ 03-04/14753 от 28.11.2024г. (вх. № 54160 от 28.11.2024г.) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек территории детского сада.

Срок устранения нарушения - до 01.09.2026г.

2. Принять меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению на объекте грызунов и членистоногих, а именно: провести ремонт цокольной части фасада здания дошкольного учреждения с устранением дефектов отделки и кирпичной кладки.

Срок устранения нарушения - до 01.09.2026г.

3. Принять меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и

расселению на объекте грызунов и членистоногих, а именно: провести ремонт ступеней главного входа здания дошкольного учреждения с устранением дефектов облицовочной плитки.

Срок устранения нарушения - до **01.09.2026г.**

4. Провести замену окон здания детского сада для возможности проведения проветривания и проведению обработки их с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до **01.09.2026г.**

5. Унитазы в туалетной группы № 11 оборудовать кабинами с дверями.

Срок устранения нарушения - до **05.11.2025г.**

6. Провести ремонт стен в складском помещении пищеблока с устранением дефектов отделки, материалами, обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до **05.11.2025г.**

7. Провести ремонт стен буфетных групп №№ 5, 9, 11 с устранением дефектов облицовочной плитки, материалами, обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до **05.11.2025г.**

8. Заменить кухонный инвентарь с дефектами и механическими повреждениями.

Срок устранения нарушения - до **05.11.2025г.**

9. Уровни искусственной освещенности в игровых групп № 11 (подготовительная), № 1 (старшая), № 12 (средняя) привести до нормируемых показателей. Протоколы инструментальных исследований представить в Управление Роспотребнадзора по РТ (Татарстан).

Срок устранения нарушения - до **05.11.2025г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 311 комбинированного вида» Московского района г. Казани, ИНН: 1658027814, ОГРН: 1021603271425, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420036, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восход, зд. 5Б, фактическое место нахождения: 420036, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восход, зд. 5Б.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки до «05» ноября 2025г. и до «01» сентября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)

Л.Н. Ганиева

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» декабря 2024 г. заведующий МАДОУ «Детский сад № 311»
Храмайкова Г.Д.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
