

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066

Отдел надзорной деятельности по г.Казани
(Московский район)
ул. Восстания, 100, г. Казань, Республика Татарстан, 420095,
тел. (843) 212-54-16, ф. (843) 212-54-18, e-mail:ogpnmos@mail.ru

Предписание № 84/1/28

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №184 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани

Во исполнение распоряжения заместителя главного Государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД по г. Казани УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Приказчиков Д.С. №84 от 30 марта 2016 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час.00 мин. до 14 час.00 мин. «6» апреля 2016 г.; с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «7» апреля 2016 г. проведена **плановая/выездная** проверка инспектором ОНД по Московскому району г. Казани «Восход» УНДиПР ГУ МЧС России по РТ, майором внутренней службы Давлетшиным Джаббаром Раисовичем МАДОУ "Детский сад №184 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани по адресу: г. Казань, ул. Воровского, 19а, совместно заведующей МАДОУ "Детский сад №184 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани Сафиной Э.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Двери лестничных клеток не	Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать	01.03.2017	

№ Препи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указаны только выполненные)
1	оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах (первый этаж)	какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств). п.62 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
2	Отсутствуют двери предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	На объектах запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. . п.23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.03.2017	

Установление указанных нарушений требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Московскому району г. Казани «Восход»
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Давлетшин Д.Р.



(Handwritten signature)
(подпись)
М.Л.П.*

«7» апреля 2016г.

Предписание для исполнения получил: Заведующая МАДОУ "Детский сад №1 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани Сафина Э.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)
(подпись)

« 7 » апреля 2016 г.

«*»- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

