

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №200 комбинированного вида» Московского района  
г.Казани**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий  
МАДОУ №200**

Кулемина О.А.  
«02» сентября 2024г.



**ПОЛОЖЕНИЕ  
о пожарной безопасности в  
МАДОУ «Детский сад № 200»**

Приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 200» от 02.09.2024 г.

Согласно Федеральному закону от 21.07.2011 № 258-ФЗ «Об основах пожарной безопасности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно действующей нормативной базы по пожарной безопасности, в том числе Правилам пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Приказом МЧС России от 10.07.2013 № 645.

Согласно инструкции по пожарной безопасности и противопожарной эксплуатации зданий и сооружений, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2013 № 645.

На основании изложенного и осуществленных работ по итогам проверки пожарной безопасности здания и сооружения МАДОУ «Детский сад № 200» в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, установлено:

Введено с «02» сентября 2024г.

Приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 200» от 02.09.2024 г. № 134.

Согласно действующим нормативным документам, введенное положение вступает в действие с момента подписания заведующим МАДОУ «Детский сад № 200».

Приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 200» от 02.09.2024 г. № 134.

Согласно действующим нормативным документам, введенное положение вступает в действие с момента подписания заведующим МАДОУ «Детский сад № 200».

Приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 200» от 02.09.2024 г. № 134.

г. Казань

2024 г.

1. К работе в МАДОУ «Детский сад № 200» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
  2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
  3. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются заведующим детским садом.
  4. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
  5. Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад № 200».
  6. Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.
  7. Здания МАДОУ «Детский сад № 200» перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
  8. В игровых комнатах и помещениях МАДОУ «Детский сад № 200» следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
  9. Число столов в игровых комнатах и помещениях МАДОУ «Детский сад № 200» не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
  10. С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
  11. По окончании занятий в кабинетах и комнатах все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.
  12. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в учреждении создается пожарно-техническая комиссия, а также осуществляется обеспечение наличия планов эвакуации воспитанников и сотрудников на каждом этаже МАДОУ «Детский сад № 200».
  13. В учреждении должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием детей.
  14. В учреждении должна быть обеспечена ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием воспитанников, информации о количестве воспитанников (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).
  15. Помещение МАДОУ «Детский сад № 200» обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
  16. Из помещений, этажей здания МАДОУ «Детский сад № 200» предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.
- 17. Не допускается размещать:**
- а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
  - б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.

18. На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

19. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования.

19.1. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений детского сада.

19.2. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб детского сада;
- организацию спасания воспитанников и сотрудников детского сада с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников детского сада, не участвующих в тушении пожара;
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей детского сада) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в детском саду опасных веществах;
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

20. Деревянные здания должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены, и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

**21. Запрещается:**

- покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);
- размещать воспитанников в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
- размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

22. Здания МАДОУ «Детский сад № 200» должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

23. В зданиях МАДОУ «Детский сад № 200» должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

24. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

25. Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

26. Запрещается курение в помещениях и на территории МАДОУ «Детский сад № 200».

27. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

28. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».

29. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

30. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

**Лист ознакомления**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1	Ранчево И.Р		Р	
2	Соловьев О.А		Соловьев	
3	Шанеева Е.А		Шанеева	
4	Демешеков Е.Н		Демешеков	
5.	Соколова В.Н		Соколова	
6.	Николаева Т.Н.Р.		Николаева	
7.	Федорова О.Ю.		Федорова	
8	Ханджянца Н.З		Ханджянца	
9	Сизориева Н.В		Сизориева	
10	Богданова А.Н.		Богданова	
11.	Ташкина Е.В.		Ташкина	
12.	Манеева О.Р.		Манеева	
13.	Демешеков Е.Н		Демешеков	
14.	Собирать Г.Р		Собирать	
15.	Бикбасова Р.Р.		Бикбасова	
16	Хамитова Л.И	боевич.	Хамитова	
17.	Рончева Е.И		Рончева	
18	Чуррова Н.Э.		Чуррова	