

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 288-45-07, телефон доверия 288-46-96

ОНДиПР по г.Казани(Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Казань, ул. Восстания, 100 телефон (843) 212-54-16

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 20/1/10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Детский сад № 200 комбинированного вида» Московского района г. Казани
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНДиПР по г. Казани по пожарному надзору № 20 от «09» февраля 2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «15» февраля 20 21 г. по 11 час. 00 мин. «20» февраля 20 21 г. проведена проверка инспектором отделения НДиПР по Московскому району г.Казани «Московский» УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллиным Ильнаром Рамилевичем МАДОУ «Детский сад № 200 комбинированного вида» Московского района г. Казани (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Казань, ул. Академика Королева, д.20А

пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад № 200 комбинированного вида» Московского района г. Казани Кукуевой Людмилой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработана декларация пожарной	Декларация пожарной безопасности составляется в	01.02.2022	

	<p>безопасности в соответствии с приказом МЧС России от 16 марта 2020г. № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности</p>	<p>отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством РФ о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.3, Ф 1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 ст.64 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. И доп., вступ. В силу с 31.07.2018)</p>		
2.	<p>Обеспечить и определить на двери помещений кухни, склада категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (п.12Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.); глава 5,7,8 ФЗ-№123).</p>	01.02.2022	
3.	<p>Дверь помещения кухни не противопожарная, не обеспечен необходимый предел огнестойкости не менее EI30</p>	<p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (п.7.4 СНИП 21-01-97*).</p>	01.02.2022	
4.	<p>В коридоре 1-го этажа и в музыкальной комнате для отделки пола применяется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум)</p>	<p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять</p>	01.02.2022	

		материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе (ст. 4, 6 ФЗ-№123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*)		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор отделения НДЦПР по Московскому району г. Казани «Московский»
УНДЦПР ГУ МЧС РФ по РТ И.Р. Рахматуллин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» ав 20 21 г.

 (подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая детского сада № 200 комбинированного вида» Московского района г. Казани
 Л.Ю. Кукуева

(должность, фамилия, инициалы)

«20» ав 20 21 г.