

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности по г. Казани
Ново-Савиновский район
(наименование органа государственного пожарного надзора)
420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, д.20
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 166/1/69

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад
№306 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора г.Казани по пожарно-
му надзору - начальника ОНД по г.Казани УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Мустафина И.Я. №
166 от 03 сентября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 10 » сентября 2015г., с 15
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. « 15 » сентября 2015 г. общая продолжительность 4 часа, прове-
дена проверка государственным инспектором г.Казани по пожарному надзору - старшим ин-
спектором отделения надзорной деятельности по Ново-Савиновскому району г.Казани «Ново-
Савиновский» УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Файзуллин Ренатом Рауелевичем, в помеще-
ниях МАДОУ "Детский сад №306 комбинированного вида», расположенного по адресу:
420044, РТ, г. Казань, ул. Короленко, д. 33б, совместно с заведующей МАДОУ "Детский сад
№306 комбинированного вида» Сагадеевой О.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безо-
пасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
Общие нарушения				
1.	отсутствуют устройства для самозакрывания дверей и с уплотнением в притворах	п.6.18* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*», далее СНиП 21-01-97*	03.05.2016г.	
2.	люк, ведущий на кровлю здания не выполнен противопожарным 2-го типа с размерами 0,6х0,8	п.8.4 СНиП 21-01-97*	03.05.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД по Ново-Савиновскому району г. Казани «Ново-Савиновский»
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ



Файзуллин Р.Р.

« 16 » сентября 2015г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующая МАДОУ "Детский сад № 306
комбинированного вида» Сагадеева О.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » сентября 2015г.