

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
Ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД по Ново-Савиновскому району г. Казани УНД ГУ МЧС РФ по РТ
420133, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, дом 20, т.521-70-51, 556-61-16

Предписание № 287/1/132

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад № 306 комбинированного вида» Ново-савиновского района г. Казани

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя ОНД г. Казани по Ново-Савиновскому району УНД ГУ МЧС России по республике Татарстан № 287 от 29.11.2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин. по 16 ч 00 мин. 13.12.2013 года и с 15 ч 00 мин. по 16 ч 00 мин. 19.12.2013 года проведена плановая проверка государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – главным специалистом отдела надзорной деятельности по г. Казани Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Сайфутдиновым Ринатом Рафаильевичем.

В помещениях МАДОУ «Детский сад № 306 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Короленко, 33Б

Совместно с заведующей хозяйством МАДОУ «Детский сад № 306 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Дверь гладильной, кладовой для хранения белья не противопожарная не сертифицированная	Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожаро-	До 01.11.2014 г.	

	(ст. 151 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*);	опасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч (п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*)		
2.	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (ст. 107 Федерального закона № 123-ФЗ);	<p>Статья 107 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.:</p> <p>Требования к пожарным шкафам:</p> <p>1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.</p> <p>3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей эвакуации.</p> <p>4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.</p> <p>5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона.</p>	До 01.11.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД по
г. Казани УНД ГУ МЧС
России по Республике Татарстан



Сайфутдинов Р. Р.

«19» декабря 2013 г.

Предписание для исполнения получил
заведующая хозяйством МАДОУ «Детский сад № 306 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани

✓

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«19» декабря 2013 г.