



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, Зинина ул., д. 4, г. Казань, 420097. Тел. (843) 231-17-77, факс (843) 231-17-01. E-mail: privol@technadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № П-2802/1

09 октября 2015 г.

Заведующей МДОУ «Детский сад №306»

(Руководителю предприятия, организации)

Сагадеевой Ольге Андреевне

(Фамилия, имя, отчество)

юр. адрес: г. Казань, ул. Короленко, 33а

тел. 5236582, 5613835

Государственные инспектора Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Нигматзанова Эльза Равилевна, Циркунова Любовь Геннадьевна на основании Акта проверки от 09.10.2015 № А-2802, составленного по результатам плановой проверки, проведенной в отношении МДОУ "Детский сад 306 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г.Казани в присутствии заведующей Сагадеевой О.А., в части соблюдения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями и дополнениями), Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и другой нормативно-технической документации

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

№№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1	2	3
По электроустановкам:		
1.	Отсутствуют ответственные лица, прошедшие проверку знаний в установленном порядке и имеющие соответствующие группы по электробезопасности, которые обязаны участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии	Обеспечить в соответствии требований Правил – до 01.11.2016 г.
2.	Не проводятся техническое освидетельствование всех	Обеспечить в соответствии

	технологических систем и электрооборудования по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации .	требований Правил – до 01.11.2016 г.
3.	Не проведены испытания и измерения параметров электрооборудования, после устранения замечаний по техническому отчету профилактических испытаний	Обеспечить в соответствие требований Правил – до 01.11.2016 г.
4.	Отсутствует заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, назначенный распорядительным документом руководителя из числа управленческого персонала или специалистов в установленном порядке, который обеспечивает рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов.	Обеспечить в соответствие требований Правил – до 01.11.2016 г.

Перечень нормативных документов используемых при проверке:

- 1) Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями и дополнениями);
- 2) ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е и 7-е издание;
- 3) ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г. (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.);
- 4) ИПиИСЗ – Инструкция по применению и испытанию Средств Защиты, используемых в электроустановках (Утверждено приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261);
- 5) ПОТ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 №30593);
- 6) ПТЭТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003г. (Утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115).

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: **420097, г. Казань, ул. Зинина, 4**, в срок до **01.11.2016** года.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор
Казанского территориального отдела



Э.Р. Нигматзанова

Государственный инспектор
Казанского территориального отдела



Л.Г.Циркунова

С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания на 1 листах для исполнения получен:

Заведующая Сагадеева Ольга Андреевна



09.10.2015

(руководитель организации/представитель по доверенности, Ф.И.О., подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи