

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,  
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066  
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани  
Ново-Савиновский район  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, д.20  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,  
электронный адрес)

**Предписание № 98/1/68**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 346 комбинированного вида Ново-Савиновского района г. Казани"  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г.Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Емекеева Р.В. № 98 от 05 августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 20 » августа, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 21 » августа 2019 года проведена проверка государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ново-Савиновскому району г. Казани «Ново-Савиновский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Файзуллин Ренатом Рауелевичем, в помещениях МАДОУ "Детский сад №346 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г. Казани, расположенного по адресу: 420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.57а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
<b>Общие нарушения</b>				
1.	отсутствуют устройства для самозакрывания дверей	п.п. «г» п.36 Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режи-	10.02.2020г.	

		ме», далее ППР; п.6.18* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений, далее СНиП 21-01-97;		
2.	расстояние от пожарных извещателей до электросветильников в помещениях группы №2, в прачечной составляет менее 0,5 м.	ч.1 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года, далее №123-ФЗ; п. 13.3.6 Свод правил Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), далее СП 5.13130.2009	10.02.2020г.	
3.	в спальне и игровой комнате группы №11 установлено по одному пожарному извещателю, при требуемом количестве два извещателя	ст. 54, 83 N123-ФЗ; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	10.02.2020г.	
4.	запор на двери эвакуационного выхода, ведущей на улицу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 ППР	10.02.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отделения НД и ПР  
по Ново-Савиновскому району г. Казани  
«Ново-Савиновский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ



Файзуллин Р.Р.

« 21 » августа 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующая МАДОУ "Детский сад № 346  
комбинированного вида Хафизова Е.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » августа 2019г.