

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
(Ново-Савиновский район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, д.20
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 45/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникно-
вения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №292
комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г.Казани по
пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан № 45 от 21 марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. « 22 »
марта 2019 г. проведена проверка государственным инспектором г.Казани по пожарному надзору -
старшим инспектором отделения НД и ПР по Ново-Савиновскому району г.Казани «Ново-
Савиновский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Файзуллин Ренатом Рауелевичем.

В помещениях МАДОУ «Детский сад № 292 комбинированного вида», расположенного по ад-
ресу: 420057, г. Казань, ул. Гагарина, д. 65а, совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад №
292 комбинированного вида» Яхиной Ф.К.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопас-
ности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред- при- сания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасно- сти, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения требования пожарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2		3	4
Общие нарушения				
1.	высота проёмов эвакуа- ционных выходов (веду- щих из здания наружу) менее 1.9 метра	ст. 53 Федерального закона «Техни- ческий регламент о требованиях пожар- ной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 6.16 Строительные нормы и прави- ла «Пожарная безопасность зданий и со- оружений» СНиП 21-01-97*»	04.11.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по
Ново-Савиновскому району г. Казани «Ново-Савиновский»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ



Файзуллин Р.Р.

« 22 » марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующая МАДОУ "Детский сад № 292
комбинированного вида» Яхина Ф.К.
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » марта 2019 г.