

Казан шәһәре Яңа Савин  
районының «Татар телендә  
тәрбия һәм белем бирүче 19 нчы  
катнаш төрдәге балалар бакчасы»  
автономияле мәктәпкәчә  
белем муниципаль учреждениесе  
420133, Казан,  
Адоратского ур., 10а  
тел: 521-37-83,  
e-mail: madou19@mail.ru  
madou.19@tatar.ru



Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад №19  
комбинированного вида с татарским  
языком воспитания и обучения»  
Ново-Савиновского района города  
Казани  
420133, г. Казань,  
ул. Адоратского, 10а  
тел: 521-37-83,  
e-mail: madou19@mail.ru  
madou.19@tatar.ru

Исх. № 22

от 16.02.2021 г.

Заместителю руководителя  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Татарстан  
Л. Г. Авдониной

Отчёт о выполнении предписания от 20.02.2020 г. по результатам проведения плановой выездной проверки согласно распоряжению № 235/12-п/в от 16.01.2020г.

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Отметка о выполнении в срок до 22.02.2021 г.
1.	Провести ремонт в помещениях детского сада: - в холле на 2-ом этаже, с устранением дефектов отделки стен; - в группе №6 (старшей) в раздевалке и в туалете, с устранением дефектов стен и потолков; - в группе №10 (старшей) в раздевалке, буфетной, с устранением дефектов стен и потолков; - в группе №4 (2 младшей) в буфетной, с устранением дефекта лакокрасочного покрытия стен; - в группе №8 (средней) в туалетной стены облицевать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5м., в буфетной и раздевалке с с устранением дефекта лакокрасочного покрытия	ст.10, п.1 ст.28, п.п.1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п.5.1, 5.2, 5.4,5.5, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	Замечания устранены (фото прилагаются)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)  
**ПРИНЯТ ДОКУМЕНТ**  
на 2 л., приложение на 2+39 фото  
16.02 20 21  
Тел.: 236-93-52

	потолков.		
2.	В группе №4 (2 младшая) в раздевалке отремонтировать (или заменить) светильники.	ст.10, п.1 ст.28, п.п.1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п.7.8, 7.10, 20.1,20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	Замечания устранены (фото прилагаются)
3.	В группах №13 (подготовительной), №10 (старшей), №2 (подготовительной), №1 (старшей), №12 (2 младшей), №9 (подготовительной), №8 (средней) учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечить равномерным искусственным освещением.	ст.10, п.1 ст.28, п.п.1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п.6.9., 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	Замечание устранено (фото прилагаются)
4.	В буфетных при группах №10 (старшей), №2 (подготовительной), №1 (старшей), №12 (2 младшей), №11 (средней), №3 (ясельной) для ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65 градусов вторые ванны обеспечить гибкими шлангами с душевыми насадками.	ст.10, п.1 ст.28, п.п.1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п.13.14, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	Замечание устранено (фото прилагаются)
5.	Обеспечить наличие не менее трёх комплектов полотенец для лица и ног на каждого ребёнка.	ст.10, п.1 ст.28, п.п.1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п.17.14, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	Замечание устранено (справка прилагается)

Заведующий МАДОУ «Детский сад №19»

М.А.Воскобойникова

