

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 30.05.2025г. № 37/9280

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а
(место выдачи предписания)

Мною, Арсютовой Зинаидой Валентиновной, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от «29» апреля 2025г. № 37/9280 (ПМ 16250041000117911576 28.04.2025г.) в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г. Казани, ИНН 1657027804, ОГРН 1021603142285, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420133, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Адоратского, д.10а, фактическое место нахождения: 420133, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Адоратского, д.10а,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
 - нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
 - нарушения законодательства о техническом регулировании.
- (нужно выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №19 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г. Казани, ИНН 1657027804, ОГРН 1021603142285, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420133, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Адоратского, д.10а, фактическое место нахождения: 420133, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Адоратского, д.10а,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендованных</u> мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендуемых</u> сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	В нарушение требований в группе №2 кухонный инвентарь с дефектами, повреждениями (решетка для сушки кухонной посуды со следами ржавчины), что не дает возможность проведения режима обработки оборудования	п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)	Обеспечить замену (ремонт) кухонного инвентаря.	Устранить дефекты и повреждения (заменить) на решетках для сушки кухонной посуды.	Фотоматериалы.
2	В нарушение требований отсутствуют москитные сетки в группах №№ 6, 9	п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	Обеспечить окна в группах: №№ 6, 9 москитными сетками.	Окна в группах: №№ 6, 9 оборудовать москитными сетками.	Фотоматериалы.

3	<p>Не проведен ремонт асфальтового покрытия на территории детского учреждения, подъезды, дорожки имеют дефекты и повреждения</p>	<p>п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.2.4 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Обеспечить проведение ремонта (замены) асфальтового покрытия подъездов, дорожек на территории детского учреждения.</p>	<p>Провести ремонт (заменить) асфальтового покрытия подъездов, дорожек на территории детского учреждения.</p>	<p>Фотоматериалы.</p>
4	<p>Потолки и стены помещений детского сада имеют дефекты и повреждения, а именно: в группе №5 в туалете и умывальной выявлены дефекты отделки в виде трещин штукатурного и покрасочного покрытия, в группе №6 в туалете, игровой и раздевалке на потолке и стенах отмечаются следы потеков в виде желтых, сухих разводов, которые на момент проверки частично косметически замазаны, в игровой на потолке выявлены дефекты отделки в виде трещин, отслойки штукатурного и покрасочного покрытия, в буфетной и туалете выявлены трещины вдоль углов помещений</p>	<p>п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Провести ремонт стен и потолков помещений детского сада.</p>	<p>Провести ремонт стен и потолков помещений детского сада, с устранением дефектов и повреждений, материалами обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в группе № 5 в туалете и умывальной, в группе №6 в туалете, игровой и раздевалке выявлены дефекты отделки в виде трещин, штукатурного и покрасочного покрытия</p>	<p>Фотоматериалы.</p>
5	<p>Потолок пищеблока в многочисленных трещинах, покрасочное покрытие с дефектами и повреждениями, по всей площади присутствует отслоение покрасочного покрытия, плиточное настенное покрытие местами отсутствует, отходит от стены</p>	<p>п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Провести ремонт стен помещений пищеблока.</p>	<p>Провести ремонт стен помещений пищеблока, с устранением дефектов и повреждений, материалами обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>Фотоматериалы.</p>

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований по пунктам №№ 1, 2 провести в срок до «01» августа 2025г.

по пунктам №№ 3, 4, 5 провести в срок до «21» сентября 2026г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

по пунктам №№ 1, 2 провести в срок до «01» августа 2025г.

по пунктам №№ 3, 4, 5 провести в срок до «21» сентября 2026г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г. Казани

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан).

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

З.В. Арсютова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» мая 2025 г.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Заведующая МАДОУ «Детский сад №19»
Воскобойникова Мария Александровна

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202__ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Предписание вручено: Заведующей МАДОУ «Детский сад №19» Воскобойниковой Марии Александровне «30» мая 2025 г.