




КНМ 16210061000201381851 от 22.11.2021г.



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
тел. (843) 221-61-52, факс (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф.Яруллина, 1, тел. (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
(Ново-Савиновский район)
420133, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, 20,
тел.(843) 288-45-72, факс (843) 288-45-72

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 158/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МАДОУ "Детский сад №19 комбинированного вида с татарским языком
воспитания и обучения" Ново-Савиновского района г. Казани
(ИНН 1657027804 ОГРН 1021603142285)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Емекеева Р.В. № 158 от «22» ноября 2021года в период с 10ч. 00мин. до 12ч. 00мин. « 25 » ноября 2021 года, с 16ч. 00мин. до 17ч. 00мин. « 30 » ноября 2021 года проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения НД и ПР

по Ново-Савиновскому району г. Казани «Ново-Савиновский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, лейтенантом внутренней службы Коваленко М.Е.

При проведении проверки присутствовала заведующая МАДОУ "Детский сад №19 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Ново-Савиновского района г. Казани Воскобойникова М.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно, складские помещения (возле группы №№ 1 и 7) не выгорожены сертифицированной противопожарной дверью от помещений другого класса функционального назначения	ст. 37, 80 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.2.6 СП 4.13130.2013	01.11.2022г.	
2.	Возле процедурного кабинета допускается снятие двери предусмотренной проектной документацией	пп. «д» п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2022г.	
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение с бассейном)	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2022г.	

4.	Не предоставлен акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022г.	
----	---	---	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Дознаватель отделения НД и ПР
по Ново-Савиновскому району
г. Казани «Ново-Савиновский»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
лейтенант внутренней службы
Коваленко М.Е.

должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

✓ ^{МАДОЧ-19}
Заведующий Воскобойников М.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓  30.11.2021
(подпись)