

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ №16250041000120077709 от 25.11.2025г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/30149794>, QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.12.2025г. № 37/26253

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а
(место выдачи предписания)

Мною, Гимадиевой Лейсан Рафаэлевной, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от «25» ноября 2025г. №37/26253 (ПМ №16250041000120077709 от 25.11.2025г.) в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 комбинированного» Ново - Савиновского района г. Казани, ИНН 1657027603, ОГРН 1021603145013, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420137, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 44а, фактическое место нахождения: 420137, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 44а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № комбинированного вида» Ново - Савиновского района г. Казани, ИНН 16570276 ОГРН 1021603145013, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией 4201 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 44а, фактическое место 420137, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 44а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии адреса места жительства и места фактического осуществления деятельности))

| № | Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований | Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований | Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований | Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований |
|----|---|--|---|--|---|
| 1. | На территории детского сада здания имеются множественные дефекты, деформации асфальтового покрытия в виде выбоин, трещин, неровных поверхностей, сколов | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) | На территории детского сада вокруг здания провести ремонт асфальтового покрытия с восстановлением его целостности, с устранением множественных дефектов, деформаций в виде выбоин, трещин, неровных поверхностей, сколов. | Пункт 2.5 МР 2.4.0380-25 «Методические рекомендации к санитарным нормам и правилам, регулирующим вопросы обеспечения условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению» (далее - МР 2.4.0380-25) | Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ) |
| 2. | Обнаружены дефекты отделки деревянного напольного покрытия двух теневых навесов, предназначенных для прогулки | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.2, 3.1.2 СП | Провести замену деревянного напольного покрытия теневых навесов групп №3, 11. Предусмотреть отделку полов | Пункт 1.3 МР 2.4.0259-21; Пункт 2.2 МР 2.4.0380-25 | Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ) |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>детей №№ 3, 11: доски местами старые, проваливаются под нагрузкой (под весом человека), имеются прогнившие доски</p> | <p>2.4.3648-20</p> | <p>материалами без повреждений и дефектов.</p> | <p>Пункт 2.5 МР 2.4.0380-25</p> <p>Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ)</p> |
| <p>3. В игровых, спальных помещениях, в раздевальных групп №№ 5, 7, в раздевальных групп №№ 3, 11, в логопедическом кабинете, в кабинетах татарского языка и ИЗО, в кабинете предшкольной подготовки, в гладильном помещении прачечной оконные рамы находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, требуют замены: оконные рамы старые, местами изношенные, с облупившимся, потрескавшимся покрытием, фрамуги трудно открываются (или не представляется возможным открыть ввиду их неисправности) для проветривания</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p> | <p>Провести замену оконных рам в игровых, спальных помещениях, в раздевальных групп №№ 5, 7, в раздевальных групп №№ 3, 11, в логопедическом кабинете, в кабинетах татарского языка и ИЗО, в кабинете предшкольной подготовки, в гладильном помещении прачечной. Обеспечить исправность оконных рам (фрамуг, форгочек) для обеспечения режима проветривания помещений.</p> | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>ячеек (группы №3, 4, 6, 8, 9, 10, 11) имеются дефекты отделки напольного покрытия</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p> | <p>В санитарных узлах групповых ячеек №№ 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 провести ремонт полов с восстановлением целостности плиточного покрытия и устранением дефектов отделки. Предусмотреть отделку полов материалами, допускающими проведение уборки влажным способом без дефектов и повреждений.</p> | <p>Пункт 2.11 МР 2.4.0380-25</p> <p>Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ)</p> |
| <p>5. В ряде помещений групповых ячеек имеются механические дефекты отделки стен и потолка: в спальном № 13 – дефекты отделки верхних оконных откосов и стен в виде облупившейся краски, штукатурки; в спальном № 8, 10, 12 – под подоконниками отделка стен не выполнена материалами, допускающими проведения влажной уборки (стены оштукатурены, но не окрашены); в санитарном узле группы № 9 – в зоне, где установлен душевой поддон, на стенах следы протекания, отслоилась краска, штукатурка, в зоне, где установлены унитазы – массивные следы протекания на потолке и стенах в виде грязно – желтых пятен, разводов, отслоившегося</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p> | <p>Провести ремонт отделки стен и потолка в спальном №№ 8, 10, 12, 13; в санитарных узлах групп №№4, 6, 9 с восстановлением целостности покрытия, плитки, краски, штукатурки. Предусмотреть отделку стен и потолков материалами, допускающими проведение уборки влажным способом без дефектов и повреждений.</p> | <p>Пункт 2.11 МР 2.4.0380-25</p> <p>Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ)</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | <p>отделочного материала, на стенах плиточное покрытие старое, изношенное, разбитое, с трещинами и сколами; в санитарном узле группы № 4 – в туалетных кабинках на стенах по нижней части отделка стен повреждена, не допускает проведение уборки влажным способом, плиточная отделка стен местами со сколами, трещинами; в санитарном узле группы № 6 – в туалетных кабинках плиточное покрытие стен местами со сколами, разбитые</p> | | | | |
| 6. | <p>В игровых групповых ячеек №№8, 9, 10, 12, 13 потолочные светильники искусственного освещения старые, местами изношенные, плафоны на светильниках пожелтевшие, занижают уровень освещения помещения игровой</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10 СП 2.4.3648-20</p> | <p>В игровых групповых ячеек №№8, 9, 10, 12, 13 провести замену старых, изношенных потолочных светильников искусственного освещения. Обеспечить исправность светильников и не допускать занижения уровней искусственной освещенности.</p> | - | <p>Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ)</p> |
| 7. | <p>Уровни искусственной освещенности, измеренные 04.12.2025г. в игровых группах №№ 8, 9, 10, 12, 13 не соответствуют установленным гигиеническим нормативам и составили: результат измерений в игровой группы № 8 - 250±23,09лк, группы № 9 - 213±19,68лк, группы № 10 -</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.144 (таблица 5.54) раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению</p> | <p>Уровни искусственной в игровых групп №№ 8, 9, 10, 12, 13 привести в соответствие с установленными гигиеническими нормативами – не менее 400 лк. Не допускать занижения уровней искусственной освещенности. После замены светильников в группах №№ 8, 9, 10, 12, 13 в</p> | - | <p>Протоколы испытаний (информационное письмо)</p> |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|
| <p>214±19,77лк, группы № 12 - 210±19,40лк, группы № 13 - 187±17,27лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк, что подтверждается протоколом инструментального обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 2510.4953 от 05.12.2025г., экспертным заключением № 87023 от 09.12.2025г.</p> | <p>безопасности и (или) для безвредности человека факторов среды обитания» (с изменениями и дополнениями), п.2.8.5 СП 2.4.3648-20</p> | <p>рамках выполнения программы производственного контроля привести повторные измерения уровней искусственной освещенности. Результаты соответствующих измерений представить в Управление Роспотребнадзора по РТ.</p> | <p>Пункт 2.11 МР 2.4.0380-25</p> | <p>Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ)</p> |
| <p>8. На пищеблоке на участке обработки сырых овощей обнаружены механические дефекты отделки напольного покрытия в зоне, где установлена картофелеочистительная машина: плиточное покрытие старое, изношенное, разбитое, с дефектами в виде трещин, ограждающие бортики по периметру картофелечистки со сколами, разбитые</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)</p> | <p>На пищеблоке на участке обработки сырых овощей провести ремонт отделки с устранением механических дефектов отделки напольного покрытия в зоне, где установлена картофелеочистительная машина: заменить плиточное покрытие, восстановить целостность отделки полов и бортиков по периметру.</p> | <p>Пункт 2.11 МР 2.4.0380-25</p> | <p>Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ)</p> |
| <p>9. Отопительные приборы в производственных помещениях пищеблока с множественными дефектами в виде отслоившейся краски, трубы системы отопления под краской проржавевшие</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> | <p>Провести покраску отопительных приборов в производственных помещениях пищеблока с устранением множественных дефектов в виде отслоившейся краски или провести их замену.</p> | <p>Пункт 2.11 МР 2.4.0380-25</p> | <p>Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ)</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------------------|---|
| 10. | Дверь между производственными и складским помещениями с крайне изношенным покрытием: имеются множественные дефекты красочного покрытия, краска отслоилась, деревянное покрытие дверного полотна местами прогнившее | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | Заменить изношенную дверь между производственными и складским помещениями. | | Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ) |
| 11. | По периметру установленной входной двери (загрузочной) на пищеблоке внутренняя отделка стен не выполнена влагостойким покрытием: отделка отсутствует, видна штукатурка, монтажная пена | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | На пищеблоке по периметру установленной входной двери (загрузочной) восстановить целостность внутренней отделки стен. Предусмотреть отделку материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. | Пункт 2.11 МР 2.4.0380-25 | Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ) |
| 12. | В помещении санитарного узла для персонала пищеблока имеются дефекты отделки трубы системы канализации: канализационная труба старая, изношенная, в ржавыми подтеками, с поверхности трубы отслоилось красочное покрытие | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | В помещении санитарного узла для персонала пищеблока провести ремонт отделки трубы системы канализации с восстановлением целостности покрытия. | Пункт 2.11 МР 2.4.0380-25 | Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ) |
| 13. | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://edu.tatar.ru/nsav/page85940.ht | п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://edu.tatar.ru/nsav/page85940.h | - | Фотоматериалы (и/или акты выполненных работ), информационное письмо |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|
| | <p><u>п</u> в разделе «Организация питания в образовательной организации» не размещены меню основного питания, рекомендации по организации здорового питания детей</p> | | <p><u>тп</u> в разделе «Организация питания в образовательной организации» разместить меню основного питания, рекомендации по организации здорового питания детей.</p> | | |
| 14. | <p>По результатам испытаний проба обеда, отобранная со стола группы № 1 (возраст детей 4-5 лет, дата изготовления: 04.12.2025г, упаковка: стеклянные банки) по химическому составу (белки, жиры, углеводы) и энергетической ценности не соответствует установленным гигиеническим нормативам и составила: по белкам 14,0±0,7 г - ниже нормы (при норме 17,96-19,85 г), по жирам 17,4±0,5 г - ниже нормы (при норме 19,95-22,05 г), по углеводам 64,2 г - ниже нормы (при норме 86,78-95,92 г), по энергетической ценности 469,4 ккал - ниже нормы (при норме 598,50-661,50 ккал), что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» № 87391 от 22.12.2025г., протоколом испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №16-01/77887-25 от 22.12.2025г.</p> | <p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., табл.1, табл.3 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> | <p>Скорректировать меню горячего питания. Химический состав и калорийность отдельных приемов пищи привести в соответствии с гигиеническими нормативами. Провести повторное лабораторное испытание блюд обеда на химический состав и калорийность. Результаты соответствующих повторных испытаний представить в Управление.</p> | - | <p>Протоколы испытаний (информационное письмо)</p> |

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести

- по пунктам №13, 14 в срок до «04» марта 2026г.

- по пунктам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в срок до «15» декабря 2026г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

- по пунктам №13, 14 в срок до «04» марта 2026г.

- по пунктам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в срок до «15» декабря 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 комбинированного вида» Ново - Савиновского района г. Казани

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Заместитель начальника отдела надзора
по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Л.Р.Гимадиева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» декабря 2025 г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 70»

(подпись)

Залялова Эльза Владимировна

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202__ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Предписание вручено: Заведующей МАДОУ «Детский сад № 70» Заляловой Эльзе Владимировне
√ «22» декабря 2025 г.