

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление Надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066  
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности по городу Казани (Советский район)  
ул. Красная Позимия, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

### Предписание N27/1/27

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №393 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Казани по надзорной деятельности №22 от «25 января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «15» февраля по 17 ч. 00 мин. «29» февраля 2016 г. проведена проверка старшим инспектором отделения НД по Советскому району г. Казани «Советский» УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Салыховым Т.Р. помещений дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 28а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости, а именно помещения гладильной и помещение для хранения белья не выгорожены противопожарными перегородками	(Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 7.4).	3.11.2016г.	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях	(Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ)	3.11.2016г.	

	пожарной безопасности"			
3.	При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности	(Правила противопожарного режима в РФ п.33)	3.11.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД по Советскому району г. Казани «Советский»

УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан Саяхов Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
надзорной деятельности)

(подпись)



"29" 02. 2016г.

М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил:

Басиева М.М. заведующая

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

"29" 02. 2016 г.