

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
по Республике Татарстан

России

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)223-95-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 197/1/197
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД №396" ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ; ОГРН 1021603470305

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

Заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка № 396» Приволжского района г. Казани
Исхакова Лилия Шамилевна

(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 197 от «09» декабря 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «17» декабря 2020 года по 12 час.
00 мин. «17» декабря 2020 года

проведена проверка Старшем инспектором ОНД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский»
(должность, звание, фамилия,

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Государственным инспектором г. Казани РТ по пожарному надзору)

(имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

лейтенантом внутренней службы Хайруллин Р.С. в отношении МАДОУ «Центр развития ребенка № 396»
Приволжского района г. Казани по адресу: РТ, г. Казань, ул. Дубравная, д. 15

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка № 396» Приволжского района г. Казани
Исхаковой Лилия Шамилевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют устройства для самозакрывания на противопожарных дверях в помещениях электрощитовой, прачечной, кладовой, пищеблока, венткамера, склад продуктовой, склад хозяйственный.	(ст. 4, 6 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); п. 7.17 СНиП 21-01-97*) При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закры-	01.06.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2	Технические помещения (подвал) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	(Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Пункт 7.1 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; пункт 4, 14, таблицы 1 НПБ 110-03;)	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности **несут**:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ лейтенант вн. сл Хайруллин Р.С.

(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» декабря 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка № 396» Приволжского района г. Казани
Исхакова Лилия Шамилевна

(должность, фамилия, инициалы)

«17» декабря 2020 года

