

### ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 20 » февраля 20 20 г. г. Казань

пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

Плановой выездной проверки согласно распоряжению № 238/12-п/в от 16.01.2020г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Любови Геннадьевны

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани (сокр.-МАДОУ «Детский сад №242»), юридический и фактический адрес: 420139, РТ, г.Казань, ул. Комиссара Габишева, дом 1А, ОГРН 1021603472890, ИНН 1659026901

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо	Срок исполнения

		провести обязательные мероприятия	
1	2	3	4
1.	Во избежание загрязнения песка в отсутствие детей песочницы закрыть крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями.	ст.10, ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.3.15, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	20.10.2020г.
2.	Пересмотреть сетку занятий и для детей 3-4 лет продолжительность непрерывной образовательной деятельности привести к нормативным (не более 15 минут) во 2-младшей группе №2.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.11.10, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.03.2020г.
3.	Организовать контроль со стороны медицинского работника за соблюдением личной гигиены персоналом, провести беседу с младшим воспитателем группы №4 по правилам личной гигиены.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.19.4, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.03.2020г.
4.	В буфетных групп №№ 11, 4, 9 установить гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.13.14, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.10.2020г.
5.	Отрегулировать температуру горячей воды в точке водоразбора, организовать контроль путем периодического измерения температуры горячей воды.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.13.10, 13.14, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, пп.2.4, 3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09	20.03.2020г.
6.	Кухонную посуду в буфетных групп №№11, 4, 6 (кастрюли) просушивать в перевернутом виде.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.13.10, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.03.2020г.
7.	В буфетной группы №11 заменить кастрюлю с отбитой эмалью.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.13.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.03.2020г.

8.	Для облицовки мягкой игровой мебели (диваны) в игровой группы №8 использовать материалы стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств либо обеспечить сменными чехлами.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 6.7, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.10.2020г.
9.	Пересмотреть маркировку детской мебели (стульев) в группах №№2, 8: в соответствии с основным размером определить группу и провести маркировку.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 4.6 (табл.1), 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.03.2020г.
10.	Для организации сна детей в спальнях групп №№3 (3 ед.), 6 (4 ед.) заменить раскладные кровати с мягким ложем на раскладные с твердым ложем.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 4.11, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.10.2020г.
11.	В спальняй группы №6 при использовании раскладных кроватей оборудовать место для их хранения, а также для хранения индивидуальных постельных принадлежностей и белья	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 6.13, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.10.2020г.
12.	При расстановке кроватей обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в спальнях групп №№12, 11,8, 4,5, 9. 10, 7	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 6.13, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.03.2020г.
13.	Раздевальные групп №№10, 14 оборудовать шкафом для верхней одежды персонала.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 6.2, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.10.2020г.
14.	В спальняй группы №10 открыть жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 17.10, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.03.2020г.
15.	Количество детей во всех группах, кроме группы №7 (разновозрастная) определять исходя площади групповой (игровой) комнаты для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 1.9, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.09.2021г.
16.	Для разделения групповых площадок друг от друга использовать зеленые насаждения, посадить кустарники При озеленении не проводить посадку плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.3.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.09.2021г.
17.	Провести герметизацию здания с использованием металлической сетки в месте выхода вентиляционных отверстий с подвала, оборудовать по периметру здания отмостки.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.17.18, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13,	20.10.2020г.

		пп.3.1, 3.3, 3.8 СП 3.5.3.3223-14	
18.	Провести ремонт овощехранилища: провести обработку стен от «грибка», обеспечить грызунонепроницаемость: установить решетку в месте выхода вентиляционной шахты; организовать систему вытяжной вентиляции	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, пп.3.1, 3.3, 3.8 СП 3.5.3.3223-14	20.09.2021г.
19.	Представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан документ по контролю за эффективностью работы вентиляционных систем на пищеблоке со складскими помещениями, в том числе овощехранилища, прачечной.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.8.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.10.2020г.
20.	Провести ремонт отопительных приборов, проходящих под шкафчиками и предназначенных для просушивания верхней одежды детей, в раздевальных всех групп, представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан акты.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.4.13, 8.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.09.2021г.
21.	Ограждающие устройства отопительных приборов в спальнях групп №№12,3, 2,8, 4,5,9, 10, 7, 6, в туалетной группы №7, изоляторе и процедурном мед.блока выполнить из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.8.3, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	20.09.2021г.
22.	Обеспечить исправное содержание всех источников искусственного освещения, в том числе дежурного (ночного) в физкультурном зале, раздевальных групп №№11, 2, 10,7, в игровых групп №№7, 8, в спальнях групп №№11, 3, 2, 8, 4, 5, 10, 14, туалетной группы №2. Заменить старые, гудящие светильники в раздевальных групп №№11, 12, 2, 9, игровой групп №№2,3, 7.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 7.7, 7.8, 20.1, 20.3, прил.№2 к СанПиН 2.4.1.3049-13	20.09.2021г.
23.	Провести в игровой группы №10, в спальне группы №5 мероприятия по приведению уровней искусственного освещения к нормируемым величинам с последующей организацией инструментальными способами уровней искусственной освещенности. Протоколы замеров представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 7.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, пп.3.1.5, 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	20.10.2020г.
24.	С целью определения причин появления трещин провести обследование технического состояния здания детского сада и результаты представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ	20.10.2020г.
25.	Провести ремонт помещений детского сада материалами безвредными для здоровья человека, имеющими документы, подтверждающие их	ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ,	20.09.2021г.

	<p>происхождение, качество и безопасность, допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-с устранением трещины без раскрытия по всей высоте на наружной стене в физкультурном зале;</li> <li>-с устранением трещины на потолке в межплиточном шве в физкультурном зале, в раздевальной группы №12,</li> <li>-с устранением трещины на потолке в буфетной и на стене туалетной группы №12;</li> <li>-с устранением трещины на стене в спальняной группы №3 (около запасного входа (выхода), №4, в буфетной группы №8;</li> <li>-с устранением подтеков на потолке физкультурного зала, на лестничном пролете в правом крыле здания, в буфетных групп №№1, 12, в раздевальных групп №№12, 14, в туалетной группы №12, горячем цехе пищеблока, прачечной;</li> <li>-с устранением подтеков на стене в коридоре между логопедическим кабинетами (около трубы ливневой канализации), в туалетной №9 (около вентиляционной решетки), №14;</li> <li>-подвести под плинтуса либо заменить с подведением под плинтуса линолеумное покрытие в спальнях групп №№3, 4, заменить линолеумное покрытие в коридоре между логопедическими кабинетами.</li> </ul>	<p>пп. 5.1, 5.4, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	
26.	Провести ремонт не исправных санитарно-технических приборов: в/крана ногомойки в туалетной группы №12 (течь), в/кран в умывальной раковине для детей в туалетной группы №10 (течь), 1 унитаза в туалетной группы №6.	<p>ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.8.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	20.03.2020г.
27.	В логопедических кабинетах около зеркала настенные светильники местного освещения установить на кронштейны, позволяющие менять угол наклона и высоту источника света	<p>ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 10.14, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	20.10.2020г.
28.	В туалетной группы №14 оборудовать отдельным водопроводным краном для технических целей (уборка помещений групповой, унитаза и т.д.).	<p>ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 17.3, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	20.10.2020г.
29.	Провести ремонт не исправного водонагревателя в буфетной группы №7.	<p>ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	20.03.2020г.
30.	Установить раковину для взрослых в туалетных групп №12, 6.	<p>ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.6.16.2, 6.16.3, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	20.09.2021г.
31.	В помещениях групп №№2,5,6,1,12 с целью соблюдения режимов проветривания помещений заменить	<p>ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от</p>	20.09.2021г.

	изношенные оконные рамы (с облупившейся краской, местами прогнившие, трудно открывающиеся).	30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.4.11, 4.15, 8.5, 17.1, 17.16, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	
--	---	--	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №242 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу:

г. Казань, ул. Б.Красная, д. 30

в срок до 20.03.2020г., 20.10.2020г., 20.09.2021г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

заместитель начальника отдела надзора по  
гигиене детей и подростков

Исмагилова Г.А.

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 20 » февраля 2020 г. получил « 20 » февраля 2020 г.

  
(подпись)

заведующий МАДОУ «Детский сад №242»  
Фазульязнова А.М.

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,  
Приказ (распоряжение) №262-к от 30.09.2009  
представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «\_\_»\_\_ 20\_\_ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).