

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул Гали, д. 4, тел. (843)223-95-75

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 162/1/162
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 71 комбинированного вида" Приволжского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

Должностному лицу: Сафиной Эльзе Юрьевне – заведующая МАДОУ "Детский сад № 71 комбинированного вида" Приволжского района г. Казани

(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 162 от «15» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «20» октября 2020 года по 10 час. 00 мин. «26» октября 2020 года

проведена проверка инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

«Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сергеевым Кириллом Валерьевичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ "Детский сад № 71 комбинированного вида" Приволжского района г. Казани Сафиной Эльзой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости либо противопожарными преградами, (кладовая, пищеблок) не выгорожено противопожарной дверью 1-го типа (EI-60).	(статья 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7.4., 5.14. табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*) Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности по-	26.07.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		мещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.		
2	На дверях эвакуационного выхода (музыкальный зал) отсутствует световое табло «Выход».	(статья 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 пункт 5.3) Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами.	26.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дома государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району
г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Сергеев К.В.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



«26» октября 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 71 комбинированного вида"
Приволжского района г. Казани Сафина Э.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)



«26» октября 2020 года