

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности «Промышленный» ОНД по городу Казани  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 506/1/506**  
**по устранению нарушений обязательных требований**  
**пожарной безопасности**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 358  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке» Приволжского района г. Казани  
(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору № 506 от 02.12.2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» 12 2013 год с 09 час.00 мин. до «12» 12 2013 года 11 час.00 мин. продолжительность 6 часов

проведена проверка инспектором – государственным инспектором по городу Казани по  
(должность, звание, фамилия,

пожарному надзору управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Дебердеевым Тимуром Равильевичем  
(имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

МАДОУ «Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке» При-  
волжского района г. Казань, 420139, РТ, г. Казань, ул. Габишева, д. 15.  
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ «Детский сад № 358» Галиакберовой Ф. Н.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1             | 2  | 3  | 4   | 5  |
| 1.            | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний (акта испытаний не представлен) (пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); | (пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. | 15.12.2014 года   |  |
| 2.            | В подвале допускается эксплуа-   | «а» пункта 42 Правил противопо-  | 15.12.2014  |  |

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
|               | тация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (подпункт «а» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ);   | <b>жарного режима в РФ).</b> Запрещается: <input type="checkbox"/> а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.   | года  |  |
| 3.            | В подвале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (подпункт «в» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ);  | <b>(подпункт «в» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ).</b> Запрещается: <input type="checkbox"/> в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.  | 15.12.2014 года   |  |
| 4. ✓          | В помещении электрощитовой не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (пункт 22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации);  | <b>(пункт 22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации).</b> Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.   | 15.12.2014 года   |  |
| 5.            | Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть не разделены между собой ограждающей конструкцией с нормируемыми пределами огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой (помещения прачечной и пищеблока не разделены сертифицированными противопожарными дверьми от остальных помещений) (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, пункт 7.4, 5.14* таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*; пункт 5.2.2.3 СП 4.13130.2009); | <b>(ст.4 Федерального закона №123-ФЗ).</b> К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. <b>(пункт 7.4 СНиП 21-01-97*).</b> Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар- | 15.12.2014 года   |  |

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
|               |  | ной опасности здания. <b>(Пункт 5.2.2.3 СП 4.13130.2009)</b> Предусматриваемые в составе объектов Ф1.1 пищеблока, предназначенные для обслуживания контингента объекта, следует отделять от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом для указанных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.   |   |  |
| 6.            | Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.7; ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; ГОСТ Р 12.2.143-2009);   | <b>(пункт 7 Правила противопожарного режима в Российской Федерации)</b> . На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. □  | 15.12.2014 года   |  |
| 7.            | Не обеспечивается наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); | <b>(пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)</b> . Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". □  | 15.12.2014 года   |  |
| 8             | Допускается сужение эвакуационных путей (проходов) из групп путем установки шкафов для переодевания и хранения личных вещей (подпункт «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ).  | <b>(подпункт «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ)</b> . При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. □ | 15.12.2014 года   |  |

в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ-

ленным законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности **несут**:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор – государственный инспектор по городу Казани по пожарному надзору управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РТ старший лейтенант внутренней службы

Дебердеев Тимур Равильевич

(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 12 » декабря 2013 года

**Предписание для исполнения получил:**

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке» Галиакберова Флюра Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 12 » декабря 20 13 года