

**Отчет о выполнении предписания №94/1/94 от 11.05.2017 г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском
языке» Приволжского района г. Казани

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Помещения подвала не защищены автоматической пожарной сигнализацией	03.03.2018 г.	Не выполнен. Отсутствует финансирование.
2.	При эксплуатации эвакуационных путей на 1 и 2-м этажах допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении.	03.03.2018 г.	Выполнено. Докуплены доводчики, установлены на все двери.
3.	Не произведен расчет и не указаны на дверях категории помещений по пожарной опасности (складские помещения, кладовые)	03.03.2018 г.	Выполнено. Расчеты произведены. На дверях указаны категории помещений по пожарной опасности.
4.	Вместе расположения огнетушителей отсутствует знак пожарной безопасности.	03.03.2018 г.	Выполнено. Места расположения огнетушителей обозначены знаками пожарной безопасности.
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости либо противопожарными преградами (помещение склада, кладовые, машинное отделение лифта) не выгорожено противопожарной дверью 1-го типа (EI-60).	03.03.2018 г.	Не выполнено. Отсутствует финансирование.
6.	На фасадах здания, у гидранта, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильниками, или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий), с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до них, не выполнено их освещение от линии эвакуационного освещения.	03.03.2018 г.	Выполнено. На здании по направлению движения к гидранту установлен указатель с использованием светоотражающих покрытий.

Заведующий
МАДОУ «Детский сад №358»



(подпись)

Рахманова Д.Р.
(расшифровка подписи)

М.П.