

**Отчет о выполнении предписания №69/1/69 от 03.04.2015 г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на
татарском языке» Приволжского района г. Казани**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	На объекте допускается использование технического этажа (подвала), для хранения (складирования) досок (п.23 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	23. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; (п.23 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	01.04.2016	Приняты необходимые меры к устранению нарушения, все доски убраны
2.	На объекте допускается хранение под лестничными маршами вещей, мебели и других горючих материалов (п.23 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	23. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; (п.23 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	01.04.2016	Приняты необходимые меры к устранению нарушения, мебель, вещи убраны.
3.	Допускают размещать у электрощитов гардеробную (п.42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	42. Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; (п.42, пп. «Ж» Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	01.04.2016	Приняты меры к устранению нарушения, гардеробная убрана.

4.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*))	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*))	01.04.2016	Планируется приобретение доводчиков
----	---	--	------------	-------------------------------------

Заведующий
 МАДОУ «Детский сад №358»

Асу
 (подпись)

Асхатова Э.Н.

(расшифровка подписи)

