

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Казани по Приволжскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 69/1/69
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 358
комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Приказчикова Д.С. № 69 от «17» апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «27» апреля 2018 года с 09 час 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 3 часа проведена проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, звание, фамилия)

Приволжскому району г. Казани «Приволжский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Рахматуллин Артурс Рафиковичем в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габишева, 15

имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ "Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани Рахмановой Д.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения подвала не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	(ст. 4, 5, 6, 83, 91, 103, 151 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; прил. А, табл. А1 СП 5.13130.2009; табл. 1 п. 38 НПБ 110-03).	04.04.2019г.	
2.	Не произведён расчёт и не указаны на дверях категории помещений по пожарной опасности (складские помещения, кладовые)	По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: 1) повышенная взрывопожароопасность (А); 2) взрывопожароопасность (Б); 3) пожароопасность (В1 - В4); 4) умеренная пожароопасность (Г); 5) пониженная пожароопасность (Д) (ст. 26, 27, 151 № 123-ФЗ; СП 12.13130.2009; НПБ 105-03).	04.04.2019г.	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой сгорающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными	Противопожарные преграды подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) – таблице 2, тамбуршлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград – таблице 3. Противопожарные преграды, как правило, должны быть класса КО. Допускается в специально оговоренных случаях (ст. 4, 151 ФЗ, п. 7.4 п. 5.14 табл. 1, табл. 2 СПиП 21.01.97*);	04.04.2019г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	преградами, (помещение склада, кладовые) не выгорожено противопожарной дверью 1-го типа (EI-60)			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Казани РТ по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району города Казани «Приволжский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы **Рахматуллин А.Р.**
(должность, фамилия, и.о. государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись) 

М.Л.П.*

«27» апреля 2018 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани **Рахманова Д.Р.**
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись) 

«27» апреля 2018 года