

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50
(843) 221-61-52, ф.(843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, тел. (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Приволжский район)
420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул Гали, д. 4, тел. (843) 223-95-73

ПРЕДПИСАНИЕ № 97/1/97
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МАДОУ "Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района
г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 97 от «12» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «18» мая 2021 года по 17 час. 00 мин. «20» мая 2021 года
продолжительность 2 дня/3 часа

проведена проверка Инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани
(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

«Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сергеевым Кириллом Валерьевичем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ "Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на
татарском языке" Приволжского района г. Казани Рахмановой Дилярой Ринатовной; заведующей
хозяйством МАДОУ "Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на
татарском языке" Приволжского района г. Казани Егоровой Римой Зуфаровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	Наружные эвакуационные маршевые лестницы №№1,2 типа П-2 не соответствуют требованиям нормативным документам.	(ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 53254-2009, п. 17 Правила противопожарного режима в РФ). Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.	01.02.2022г.	
2.	Прачечная не оборудована требуемым количеством пожарных извещателей.	(ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03; п. 54 Правила противопожарного режима в РФ). В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы,	01.02.2022г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.		
3.	На путях эвакуации - первый этаж возле кастилянской напольное покрытие(линолеум), на площадке внутренней эвакуационной лестнице между первым и вторым этажом напольное покрытие(линолеум), левое крыло второго этажа отделка стен(обои), напольное покрытие(линолеум) допускается применение облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации с неизвестными показателями класса пожарной опасности.	(табл. 28 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 Правила противопожарного режима в РФ). В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	01.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности **несут:**

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району
г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Сергеев К.В.
(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» мая 2021 года



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ "Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани Рахманова Диляра Ринатовна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» мая 2021 года

(подпись)