

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)223-95-73(76)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 129/1/129
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад № 116 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 116 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани Зиганшина Л.И.
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 129 от «28» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. «28» августа 2020 года по 15 час. 00 мин. «28» августа 2020 года

проведена проверка Старшим инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани
(должность, звание, фамилия,

«Приволжский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (государственным инспектором г. Казани РТ по пожарному
имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку

надзору) лейтенантом внутренней службы Хайруллин Р.С.
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 116 комбинированного вида» Приволжского района г.
Казани Зиганшиной Л.И.
указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Детские группы №1,3,4,5,6 музыкальный зал, медицинский кабинет, пищеблок не оборудованы в полном объеме световыми указателями «Выход». Помещения и группы детского сада не оборудованы вторым дымовым пожарным извещателем. На объекте отсутствует исполнительная документация.	(ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 104-03 табл. 1,2, НПБ 110-03, НПБ 88-01 пункт 12.41 приложение № 13, п. 61 правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности **несут**:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский»

УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ

лейтенант вн. сл. Хайруллин Р.С.

(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)


«28» августа 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 116 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани Зиганшина Л.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» августа 2020 года



(подпись)



(подпись)